


Sayı : E-47688970-934.02-2295908

02 Mayıs 2023

**TANITICI TANGİN SONDURME SİSTEMİ TEKNİK İSTER DOKÜMANI
(904-0000-4210-005-000-0) ALIMA ESAS DOKÜMANA ATIF YAPILAN HUSUSLAR
(TCG OSMANGAZİ)**

Nisan 2023

TŞ' de Atıf Yapılan Madde Nu	Açıklama
02.03.	Satın alınacak sistem TCG OSMANGAZİ K.lığına monte edilecektir. Bir adet gemiye ait; mahal, boşaltım yapacağı hacim ve tip bilgileri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. 1. Makine Kontrol Odası, Jeneratör Kontrol/Kumanda Panosu, 210x180x50 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,9 m³ hacminde, 3 kapaklı ve tipi Tip-1 olacaktır. 2. Makine Kontrol Odası, Baş Ana Tevzi Panosu, 265x180x50 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2,4 m³ hacminde, 4 kapaklı ve tipi Tip-1 olacaktır. 3. Tank Güverte, Kıç Ana Tevzi Panosu, 295x180x50 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2,7 m³ hacminde, bağımsız 2 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 4. Emercensi Dizel Jeneratör Dairesi, Emercensi Tevzi Panosu, 180x180x50 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 2 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır.
02.09.	Sistem, gemiye monte edilecektir.
Diğer Hususlar	Sistem elemanları, en fazla alıma çıkılan yıl içerisinde üretilmiş olacaktır. Sistemde bulunan gaz silindiri ve tubing hortumuna ait test sertifikaları muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır. Gaz silindiri geyçlerine ait kalibrasyon sertifikası; sistem teslimi anında üretim tarihi en fazla 1 (bir) yıl olanlar için aranmayacak; üretim tarihi 1 (bir) yıldan eski olanların kalibrasyonlarının yapıldığına dair belge, muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edecektir.


Engin AŞKINCAN
De.Me.
Elk.Tek.


Alper ARSLAN
De.Me.
Mak.Müh.


Ercan KARATEKE
Deniz Binbaşı
Onr.Pl.Subayı


Sayı : E-47688970-934.02-2295908

02 Mayıs 2023

**TANIRI TANGIN SONDURME SİSTEMİ TEKNİK İSTER DOKÜMANI
(904-0000-4210-005-000-0) ALIMA ESAS DOKÜMANA ATIF YAPILAN HUSUSLAR
(TCG İSKENDERUN)**

Nisan 2023

TŞ' de Atıf Yapılan Madde Nu	Açıklama
02.03.	Satın alınacak sistem TCG İSKENDERUN K.lığına monte edilecektir. Bir adet gemiye ait; mahal, boşaltım yapacağı hacim ve tip bilgileri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. 1. Makine Kontrol Odası, Jeneratör Kontrol/Kumanda Panosu, 1080x200x100 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 21,6 m³ hacminde, bağımsız 13 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 2. Emercensi Dizel Jeneratör Dairesi, Emercensi Tévzi Panosu, 230x200x60 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2,8 m³ hacminde, bağımsız 3 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır.
02.09.	Sistem, gemiye monte edilecektir.
Diğer Hususlar	Sistem elemanları, en fazla alıma çıkılan yıl içerisinde üretilmiş olacaktır. Sistemde bulunan gaz silindiri ve tubing hortumuna ait test sertifikaları muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır. Gaz silindiri geyçlerine ait kalibrasyon sertifikası; sistem teslimi anında üretim tarihi en fazla 1 (bir) yıl olanlar için aranmayacak; üretim tarihi 1 (bir) yıldan eski olanların kalibrasyonlarının yapıldığına dair belge, muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edecektir.


Engin AŞKINCAN
De.Me.
Elk.Tek.


Alper ARSLAN
De.Me.
Mak.Müh.


Ercan KARATEKE
Deniz Binbaşı
Onr.Pl.Subayı

TANITICI TANGİN SONDURME SİSTEMİ TEKNİK İSTER DOKÜMANI
(904-0000-4210-005-000-0) ALIMA ESAS DOKÜMANA ATIF YAPILAN HUSUSLAR
(BAYRAKTAR Sınıfı Gemiler)

Nisan 2023

TŞ' de Atıf Yapılan Madde Nu	Açıklama
02.03.	Satın alınacak sistem BAYRAKTAR Sınıfı Gemilere monte edilecektir. Bir adet gemiye ait; mahal, boşaltım yapacağı hacim ve tip bilgileri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. 1. Baş Yardımcı Makine Dairesi, Baş Ana Tevzi Panosu, 636x200x80 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 12,72 m³ hacminde, bağımsız 20 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 2. Makine Kontrol Dairesi, Kıç Ana Tevzi Panosu, 636x200x80 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 12,72 m³ hacminde, bağımsız 20 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 3. Emergency Tevzi Odası, Emergency Tevzi Panosu, 205x195x50 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2 m³ hacminde, bağımsız 6 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 4. Ana Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD1), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 5. Ana Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD2), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 6. Ana Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD3), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 7. Ana Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD4), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 8. Baş Yardımcı Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD5), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 9. Baş Yardımcı Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD6), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 10. Kıç Yardımcı Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD7), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 11. Kıç Yardımcı Makine Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD8), 300x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2,3 m³ hacminde, bağımsız 12 bölümlü ve 4 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır.





TALİ İÇİ TALIĞIN SONDURME SİSTEMİ TEKNİK İSTER DOKÜMANI
(904-0000-4210-005-000-0) ALİMA ESAS DOKÜMANA ATIF YAPILAN HUSUSLAR
(BAYRAKTAR Sınıfı Gemiler)

Nisan 2023

TŞ' de Atıf Yapılan Madde Nu	Açıklama
02.03.	12. Amfibi Klima Odası, Tali Dağıtım Panosu (PD11), 120x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 0,9 m³ hacminde, bağımsız 4 bölümlü ve 2 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 13. Amfibi Klima Odası, Tali Dağıtım Panosu (PD12), 120x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 0,9 m³ hacminde, bağımsız 4 bölümlü ve 2 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 14. Tulumba Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD13), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 15. Tulumba Dairesi, Tali Dağıtım Panosu (PD14), 210x190x40 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,6 m³ hacminde, bağımsız 8 bölümlü ve 3 adet kablo giriş bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 16. Baş İtici Odası, OTS8 Dağıtım Panosu, 180x190x75 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2,5 m³ hacminde, bağımsız 4 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 17. Radar Elektronik Odası, SMART-S DCU UNIT Dağıtım Panosu, 180x180x60 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 1,9 m³ hacminde, bağımsız 3 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır.
02.09.	Sistem, gemiye monte edilecektir.
Diğer Hususlar	Sistem elemanları, en fazla alıma çıkılan yıl içerisinde üretilmiş olacaktır. Sistemde bulunan gaz silindiri ve tubing hortumuna ait test sertifikaları muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır. Gaz silindiri geyçlerine ait kalibrasyon sertifikası; sistem teslimi anında üretim tarihi en fazla 1 (bir) yıl olanlar için aranmayacak; üretim tarihi 1 (bir) yıldan eski olanların kalibrasyonlarının yapıldığına dair belge, muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edecektir. Sistem ilk gemiye montajından sonra muayeneye tabi tutulacak olumlu sonuç alınması durumunda diğer gemiye montajı gerçekleştirilecektir. BAYRAKTAR Sınıfı Gemilerin (TCG BAYRAKTAR, TCG SANCAKTAR) hareket faaliyetlerine göre hangi sırayla hizmet alımına tabi tutulacakları kontrol teşkilatı koordinesinde belirlenecektir.

Engin AŞKINCAN
De.Me.
Elk.Tek.

Alper ARSLAN
De.Me.
Mak.Müh.

Ercan KARATEKE
Deniz Binbaşı
Onr.Pl.Subayı

Sayı : E-47688970-934.02-2295908

02 Mayıs 2023

TANIRI İÇİ TANGİN SONDURME SİSTEMİ TEKNİK İSTER DOKUMANI
(904-0000-4210-005-000-0) ALİMA ESAS DOKÜMANA ATIF YAPILAN HUSUSLAR
(151 Sınıfı Süratli Amfibi Gemiler)

Nisan 2023

TŞ' de Atıf Yapılan Madde Nu	Açıklama
02.03.	Satın alınacak sistem 151 Sınıfı Süratli Amfibi Gemilere monte edilecektir. Bir adet gemiye ait; mahal, boşaltım yapacağı hacim ve tip bilgileri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. 1. Baş Yardımcı Makine Dairesi, Baş Ana Tevzi Panosu, 184x180x60 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2 m³ hacminde, bağımsız 6 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır. 2. Makine Kontrol Dairesi, Kış Ana Tevzi Panosu, 196x180x60 cm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) ölçülerinde, 2,12 m³ hacminde, bağımsız 6 bölümlü ve tipi Tip-1 olacaktır.
02.09.	Sistem, gemiye monte edilecektir.
Diğer Hususlar	Sistem elemanları, en fazla alıma çıkılan yıl içerisinde üretilmiş olacaktır. Sistemde bulunan gaz silindiri ve tubing hortumuna ait test sertifikaları muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır. Gaz silindiri geyçlerine ait kalibrasyon sertifikası; sistem teslimi anında üretim tarihi en fazla 1 (bir) yıl olanlar için aranmayacak; üretim tarihi 1 (bir) yıldan eski olanların kalibrasyonlarının yapıldığına dair belge, muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna teslim edecektir. Sistem ilk gemiye montajından sonra muayeneye tabi tutulacak olumlu sonuç alınması durumunda diğer gemiye montajı gerçekleştirilecektir. 151 Sınıfı Süratli Amfibi Gemilerin (TCG Ç-151, TCG Ç-152, TCG Ç-153, TCG Ç-154, TCG Ç-155, TCG Ç-156, TCG Ç-157 ve TCG Ç-158) hareket faaliyetlerine göre hangi sırayla hizmet alımına tabi tutulacakları kontrol teşkilatı koordinesinde belirlenecektir.


Engin AŞKINCAN
De.Me.
Elk.Tek.


Alper ARSLAN
De.Me.
Mak.Müh.


Ercan KARATEKE
Deniz Binbaşı
Onr.Pl.Subayı