

**İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA AİT OTOMATİK KAYAR KAPI
YAPILMASINA ESAS DOKÜMANINA ATIF YAPILAN HUSUSLAR**

TEKNİK İSTER DOKÜMAN ADI : OTOMATİK KAYAR KAPI YAPILMASI

TEKNİK İSTER DOKÜMAN NUMARASI : 904-0000-5680-026-000

T.İ.D Atıf Yapılan Madde No	AÇIKLAMA
2.2.1.	Montajı yapılacak sistem miktarı (Bir) adet olacaktır.
2.2.17.	Montajı yapılacak sistem için eni 100 x boyu 200 cm 1 adet belirtilen ölçülerde alınmış olup, net imalat ölçüleri yüklenici firma tarafından alınacaktır.
2.2.18.	1 adet Mekanizma kapağı ve kanat doğramaların rengi Beyaz olup, elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
2.2.19.	Otomatik kayar kapıların tüm elektrik bağlantıları firma tarafından yapılacaktır. Otomatik kayar kapılar çalışır bir şekilde idareye teslim edilecek. Kanatlarda kullanılacak cam 4+4=8 mm şeffaf lamine emniyet camı olmalıdır. Camlar doğramaya özel EPMD fitiller ile sızdırmazlık temin edilerek monte edilmelidir. Otomatik kayar kapı prefabrik yapının dış girişine yapılacağından yağmura ve dış etkenlere korunaklı ve muhafazalı olacaktır. 2.2.5 Belirtilen Türkak Onaylı ISO-9001:2008 belgesi yerine; ISO-9001 Belgesi istenecektir. 2.2.6 Belirtilen TSE Hizmet Yeterlilik belgesi yerine; TSE veya CE Belgesi istenecektir.