

**GEMİ GENEL HAVALANDIRMA VE/VEYA AŞHANE HAVALANDIRMA
SİSTEM TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK İSTER DOKÜMANINDA
(904-0000-8348-001-000-0) ALIMA ESAS DOKÜMANINA ATIFTA BULUNULAN
TEKNİK HUSUSLARA AİT GÖRÜŞLER**

1. Madde 2.1.1.

TCG BEYKOZ'un gemi genel havalandırma ve aşhane havalandırma sistemi temizliği yapılacaktır.

2. Madde 3.1.1

Havalandırma sistem temizliği Burak Sınıfı Korvet, BEYKOZ (F-503)'da genel ve aşhane temizliği olacak şekilde yapılacaktır.

3. Madde 3.1.2

Gemi genel havalandırma sistemi ve aşhane havalandırma sistemi temizliği yapılacak mahaller aşağıda belirtilmiştir.

- * 76mm Top Cephaneliği (1C1)
- * Asb.Yat-Subay Kamarası (2C1)
- * Er Salonu, Asb.Salonu (2C2)
- * Porsun Ambarı-Boya Ambarı Fanı (1C8)
- * Kd.Asb.Yat.-Sub.kam.(2C1)
- * Aşhane (2C2, 2N4)
- * Kd.Asb.Sal.-Büfe- Aşhane(Emici) (2V5)
- * Asb.Salonu (2C6)
- * Telsiz Transmitter (3C3)
- * Sub.Büfe (3V5)
- * Sub.Salonu-Sub. Kamaraları-Komutan (3C6)
- * Elektronik Atölye (3C7)
- * Telsiz SHM-K/Ü (3C1)
- * Mak.Kont.(5N1, 5C3)
- * Atölye (6C3)
- * Revir (7V1)

* Spor Odası (7N7)

* Polis/İdari Büro-Revir-Asb.Yatakhane(7C8)

* Spor Salonu(7C9)

Mahallerin temizlik işlemleri idare tarafından belirlenecek yer ve zamanlarda yüklenici tarafından yapılacaktır.

4. Madde 3.1.3

İş bu teknik şartname kapsamındaki tüm nakliye işlemleri Yüklenici tarafından ve Yüklenici sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

Nakliye esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

5. Madde 3.1.4

İdare havalandırma sisteminin temizliği boyunca 3 (üç) personele kadar bakım yerinde personel bulundurabilecektir.

6. Madde 3.1.5

İşlem yapılacak gemi veya İdarenin belirleyeceği eş gemi havalandırma devreleri, Yüklenici tarafından incelenerek Yer Görme Belgesi imzalanacaktır. Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Temizliği yapılacak gemide/eş gemide Yüklenici tarafından yapılacak olan keşif işlemlerine ve Yer Görme Belgesinin imzalanması sürecine Kontrol Teşkilatı refakat edecektir.

7. Madde 3.1.8

Havalandırma kanalına ait Kontrol Teşkilatının talep edeceği tüm devreler temizlik öncesi ve sonrası Yüklenici tarafından uygun kamera ile fotoğraflanarak raporlanacak ve İdareye teslim edilecektir. Aşhane havalandırma temizliği için kullanılacak kimyasal temizlik maddelerinin formülü ve kullanım kılavuzu yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

8. Madde 3.1.9

Aşhane havalandırma sistemi temizliği kapsamında Yüklenici, bağlı olduğu İtfaiye Daire Başkanlığından onaylı baca temizleme yetki belgesine sahip olduğunu belgelendirerek kontrol teşkilatına teslim edecektir.

9. Madde 3.1.10

Aşhane havalandırma sistemi temizliği yapıldıktan sonra sistemden çıkan atık yağ ve kalıntılar İdare tarafından değerlendirilecektir.

10. Madde 3.1.12

Havalandırma sisteminin temizliği esnasında meydana gelebilecek kazalardan yüklenici sorumlu olacaktır.

11. Madde 3.1.13

Genel ve aşhane havalandırma sisteminde mevcut olan davlumbaz, kanal, fan, filtre, aspiratör gibi ekipmanlarda herhangi bir arıza, problem tespit edilmesi halinde Yüklenici tarafından durum İdarenin onayına sunulacaktır. İdare tarafından söz konusu problemin giderilmesine yönelik kararın verilmesine müteakip onarım veya yenisi ile değiştirme İdare tarafından yapılacaktır.

12. Madde 5.2.

Muayeneler esnasındaki lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) Yüklenici tarafından temin edilecektir.

13. Madde 5.3.

Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

e-imzalı

Emrah Demir
Tek.Kont.Kşf.

e-imzalı

Alper ARSLAN
Müh.De.Me.
Yrd.Sis.Müh.

e-imzalı

Burak Sercan KOLÇAK
Krk.Gml.Onr.Pl.Sb.
Dz.Ütgm.