

**TCG AĞ-6 İKLİMLENDİRME SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ (T.İ.D.NO.:904-0000-4110-009-000-A) İDARİ ŞARTNAMEYE ATIF
YAPILAN HUSUSLAR**

TŞ' de Atıf Yapılan Madde Nu	Açıklama
02.03.	İklimlendirme sisteminde alt maddelerde belirtilen arızalar mevcuttur. AJY144LALH dış ünitesine ait iki adet kompresörlerden bir tanesi yanmış durumdadır. AJY144LALH dış ünitesine ait 4 yollu valf arızalıdır. E.92.1 Kompresör 2 arıza hatası alınmaktadır. E.68.1 Manyetik role arıza hatası alınmaktadır. E.9U.2 Yardımcı ünite arıza hatası alınmaktadır. Sistem ısıtma işlemini gerçekleştirememektedir.
02.17	Yüklenici kesin kabul tarihinden itibaren; bakım ve onarım kapsamında değiştirdiği tüm ekipmanlar için dizayn, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl süre ile garanti verecektir. Yüklenici, garanti süresi içinde iklimlendirme sisteminde değiştirilen ekipmanların arıza yapması durumunda, idarenin yükleniciye faks, telefon veya yazı ile bildirmesinden itibaren en geç 72 (yetmişiki) saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. İklimlendirme sistemi tamir süresi azami 20 (yirmi) takvim gündür. Bu süre iklimlendirme sistemine ilişkin arızanın yükleniciye, bildirim tarihinden itibaren başlar. İdarenin arıza bildirimini telefon, faks, e-posta, iadeli taaahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ayrıca iklimlendirme sistemi arızalı olduğu ve onarım için geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve bu süre garanti süresine eklenecektir.



Engin AŞKINCAN
De.Me.
Elk.Tek.



Hüseyin KARADİKEN
Müh.Ütgm.
Met.Std.veTek.Şart.Hzl.Müh.
Ks.Mk.Müh.