

**TCG AĞ-6 İKLİMLENDİRME SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI
HİZMET ALIMİ TEKNİK İSTER DOKÜMANI**

01. KONU

Bu Teknik İster Doküman Türk Silahlı Kuvvetleri için satın alınacak olan “TCG AĞ-6 İklimlendirme Sistemi Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı” nın, teknik özelliklerini, kontrol ve muayene metotlarını, garanti ve ilgili diğer hususları konu alır.

02. İSTEK VE ÖZELLİKLER

02.01. Bakım ve onarımı yapılacak iklimlendirme sistemi sayısı 1(bir) adettir.

02.02. Bakım ve onarımı yapılacak iklimlendirme sistemi etiket bilgileri alt maddelerde belirtildiği gibidir.

02.02.01. Marka : Fujitsu

02.02.02. Tipi/Modeli : AJY270LALH

02.02.03. Soğutma Kapasitesi : 85 kW

02.02.04. Isıtma Kapasitesi : 95 kW

02.02.05. 1.Dış Ünite

02.02.05.01. Tipi/Modeli : AJY144LALH

02.02.05.02. Soğutma Kapasitesi : 45 kW

02.02.05.03. Isıtma Kapasitesi : 50 kW

02.02.06. 2.Dış Ünite

02.02.06.01. Tipi/Modeli : AJY126LALH

02.02.06.02. Soğutma Kapasitesi : 40 kW

02.02.06.03. Isıtma Kapasitesi : 45 kW

02.03. İklimlendirme sistemindeki arızalar **alıma esas dokümanda** belirtilmiş olup, bu arızaların onarımı yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

02.04. Teknik ister dokümanı 02.03. maddesinde belirtilen arızaların haricinde tespit edilen ve iklimlendirme sisteminin fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli diğer bakım ve onarımlar yüklenici tarafından gerçekleştirilecek, iklimlendirme sistemi tüm fonksiyonlarını yerine getirir ve çalışır durumda teslim edecektir.

02.05. İklimlendirme sisteminin tüm elektriksel bağlantılarının, elektronik kartların, vanaların, emniyet elemanlarının, gaz/su tesisatının kontrolleri yapılacak, arızalı olanlar yenileri ile değiştirilecek eksik olanlar tamamlanacaktır.

02.06. Tüm dış ve iç ünite ısı değiştirici serpantinlerinin kimyasal yardımı ile yıkama ve temizliği yapılacak filtreleri temizlenecektir.

02.07. Bakım ve onarımı için kullanılacak her türlü yedek parça ve sarf malzemesi yeni ve kullanılmamış olacaktır.

02.08. Yüklenici hizmet alımı kapsamında bakım ve onarımla ilgili servis yetki belgesine sahip olacaktır. Bu belge teklif aşamasında teslim edilecektir.



02.09. Yüklenici ihale aşamasında, iklimlendirme sistemini yerinde görerek bakım/onarım ve arızanın giderilmesi için gerekli yedek parça, sarf malzemesi, işçilik, takım ve avadanlık gibi ihtiyaçları belirleyebilecektir.

02.10. Yüklenici, bakım ve onarım kapsamında yaptığı tüm işlemler için servis raporu hazırlayarak muayene esnasında, muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak sunacaktır.

02.11. Yüklenici, bakım ve onarım kapsamında yenileri ile değiştirdiği tüm parçaların eskilerini kullanıcı personele teslim edecektir.

02.12. Muayeneler yürürlükteki TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

02.13. Bu teknik ister dokümanı kapsamında teslim edilen tüm ekipmanlar muayene ve denetime tabi tutulacaktır.

02.14. Denetim ve muayene sonuçlarından herhangi birinden olumsuz netice alınması halinde iklimlendirme sistemi bakım ve onarımı hizmet alımı komple reddedilecektir.

02.15. Denetim ve muayene masrafları ile muayene esnasında dizayn, imalat veya işçilik hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza veya hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

02.16. Muayeneler esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masrafları (TSK Laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edilecektir.


02.17. Garanti şartları ile ilgili diğer hususlar **alıma esas dokümanda** belirtildiği gibi olacaktır

03. EKLER

03.01. Yoktur.

...../ 01 / 2021 TARİHLİ 904-0000-4110-009-000-A NUMARALI “TCG AĞ-6 İKLİMLENDİRME SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İSTEKİ TEKNİK İSTEKİ DOKÜMANI “ NİN İMZA SAYFASIDIR.

TEKNİK İSTEKİ DOKÜMANINI HAZIRLAYAN



Engin AŞKINCAN
De.Me.
Elk.Tek.



Hüseyin KARADİKEN
Müh.Ütgm.
Met.Std.veTek.Şart.Hzl.Müh.
Ks.Mk.Müh.

İNCELEYENLER



M. Yavuz ÇONKAR
Müh. Yb.
Dizayn Başmühendisi

UYGUNDUR



Bülent YILMAZ
Dz. Alb.
Pl. Kşf. ve Dzyn. Md.

ONAY



Korkut ŞEN
Deniz Albay
İzmir Tersanesi Komutanı