

ALIMA ESAS DOKÜMAN
2021 YILI BASINÇLI KAPLAR LİSTESİ

ALIMA ESAS DOKÜMAN
2021 YILI BASINÇLI KAPLAR LİSTESİ

Md. Nu.: 02.03.01

Sıra Nu	Basınçlı Kap Cinsi	Mevkii	Kapasite	İşletme Basıncı (Bar)	Miktar (Adet)
1	BOYLER ÇİFT SERPANTİNLİ	ISI MERKEZİ BOYLER	3000 LİTRE	6	4
2	GENLEŞME TANKI	ISI MERKEZİ YANGIN POMPASI	600 LİTRE	10	1
3	GENLEŞME TANKI	ISI MERKEZİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ	1000 LİTRE	4	1
4	GENLEŞME TANKI	ISI MERKEZİ No:1 KAZAN	1500 LİTRE	4	1
5	GENLEŞME TANKI	ISI MERKEZİ No:2 KAZAN	1500 LİTRE	4	1
6	GENLEŞME TANKI	ISI MERKEZİ No:3 KAZAN	1500 LİTRE	4	1
7	GENLEŞME TANKI	ISI MERKEZİ TATLI SU HİDRAFOR TANKI	1000 LİTRE	6	1
8	GENLEŞME TANKI	ISI MERKEZİ KALORİFER HATTI	3000 LİTRE	4	1
9	SICAK SU KAZANI MARKA: ALFA, MODEL: ASSF 1000, TİP: SKOÇ TİPİ, ÜÇ GEÇİŞLİ.	ISI MERKEZİ	1.000.000 KCAL/H	4	3
10	HİDRAFOR	SU KUYUSU TATLI SU HİDRAFOR TANKI No:1-2	3000 LİTRE	6,5	2
11	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	KOMPRESÖR SANTRALİ NO:1-2-3	4 M3	10	3
12	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	KOMPRESÖR SANTRALİ NO:4-5	3 M3	10	2
13	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	KOMPRESÖR SANTRALİ NO:6 (SEYYAR)	1 M3	10	1
14	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	CEMAL İSKELESİ NO:1	4 M3	10	1
15	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	CEMAL İSKELESİ NO:2	4 M3	10	1
16	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	KUVVET SANTRALİ NO:1 KOMPRESÖR	200 LİTRE	16	1
17	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	KUVVET SANTRALİ NO:2 KOMPRESÖR	200 LİTRE	16	1
18	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	GARAJ KISIM AMİRLİĞİ	550 LİTRE	16	1
19	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	TEKNE KAYNAK FAB.	2500 LİTRE	12	1
20	BASINÇLI HAVA ŞTANDROSU	RASPA FAB.	700 LİTRE	8	5
21	KOMPRESÖR ŞTANDROSU	32-MOTOR FAB. TEST İST. (SEYYAR)	50 LİTRE	30	2
22	DÜDÜK HAVA ŞTANDROSU	32-MOTOR FAB.	150 LİTRE	8	1
23	KOMPRESÖR TANKI	32-MOTOR FAB.	200 LİTRE	8	1
24	HAVA ŞTANDROSU	31-HİDROLİK FAB. TEST İST.	300 LİTRE	20	1
25	HAVA ŞTANDROSU	31-HİDROLİK FAB. TEST İST.	64 LİTRE	200	2
26	HAVA ŞTANDROSU	31-HİDROLİK FAB. KOMPRESÖR TEST İST.	64 LİTRE	200	2
27	KOMPRESÖR HAVA TANKI	95 SİLAH SİSTEMLERİ FAB.	640 LİTRE	200	1
28	HAVA ŞTANDROSU	130 MD.LÜĞÜ KİMYA LAB.	24 LİTRE	8	1
29	HAVA ŞTANDROSU	HAVUZ-4 K.LİĞİ	8 M3	6	3
30	ISITMA KAZANI	HAVUZ-4 K.LİĞİ	200 LİTRE	1,5	1
31	TATLI SU HİDRFOR TANKI	HAVUZ-4 K.LİĞİ	200 LİTRE	3	1
32	HAVA ŞTANDROSU	HAVUZ-8 K.LİĞİ	2 M3	8	4
33	HAVA ŞTANDROSU	HAVUZ-8 K.LİĞİ	2 M3	1,2	4
34	ISITMA KAZANI HİDRAFORU	HAVUZ-8 K.LİĞİ	300 LİTRE	10	1
35	TATLI SU HİDRFORU	HAVUZ-8 K.LİĞİ	300 LİTRE	5	2
36	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ NO:1 JENERATÖR DAİRESİ	500 LİTRE	30	1
37	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ NO:1 JENERATÖR DAİRESİ	500 LİTRE	30	1
38	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ NO:2 JENERATÖR DAİRESİ	500 LİTRE	30	1
39	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ 1 NOLU PONTON	2000 LİTRE	10	1
40	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ 2 NOLU PONTON	2000 LİTRE	10	1
41	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ 3 NOLU PONTON	2000 LİTRE	10	1
42	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ 4 NOLU PONTON	2000 LİTRE	10	1

ALIMA ESAS DOKÜMAN
2021 YILI BASINÇLI KAPLAR LİSTESİ

Md. Nu.: 02.03.01

Sıra Nu	Basınç Kap Cinsi	Mevkii	Kapasite	İşletme Basıncı (Bar)	Miktar (Adet)
43	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ 5 NOLU PONTON	2000 LİTRE	10	1
44	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ 6 NOLU PONTON	2000 LİTRE	10	1
45	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ 2 NOLU PONTON	2000 LİTRE	10	3
46	BASINÇLI HAVA STANDROSU	HAVUZ-14 K.LİĞİ KOMPRESÖR DAİRESİ	500 LİTRE	10	1
47	SANCAK TATLI SU HİDRAFOR TANKI	HAVUZ-14 K.LİĞİ TATLI SU TULUMBA DAİRESİ	1000 LİTRE	10	1
48	SICAK SU HİDRAFOR TANKI	HAVUZ-14 K.LİĞİ TATLI SU TULUMBA DAİRESİ	1000 LİTRE	10	1
49	İSKELE TATLI SU HİDRAFOR TANKI	HAVUZ-14 K.LİĞİ İSKELE BAŞ TARAF TULUMBA ODASI	200 LİTRE	10	1
50	KAZAN GENLEŞME TANKI	HAVUZ-14 K.LİĞİ KAZAN DAİRESİ KORİDORU	500 LİTRE	10	1
51	KAZAN	HAVUZ-14 K.LİĞİ KAZAN DAİRESİ	400 LİTRE	10	1
52	GENLEŞME TANKI	KAZAN DAİRESİ (YSM)	500 LT.	10	1
53	TANK LPG DÖKME	İŞÇİ YEMEKHANESİ (YERÜSTÜ)	5 M3	17,16	1
54	TANK LPG DÖKME	İŞÇİ YEMEKHANESİ (YERÜSTÜ)	3 M3	17,16	2
55	GENLEŞME TANKI	İŞÇİ YEMEKHANESİ	500 LİTRE	10	2
56	SICAK SU TANKI	İŞÇİ YEMEKHANESİ	1000 LİTRE	10	2
				TOPLAM:	86

Md. Nu.:02.03.07

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü ve Testi Hizmet Alımı Teknik İster Dokümanının (904-0000-9999-002-000-A) 02.03.07. maddesine istinaden, işletme basıncı 200 bar olan 25' inci, 26' ıncı ve 27' inci maddelerdeki hava şandrolarının/tankın periyodik kontrol ve testlerinde kullanılacak test seti, alet ve cihazlar, piyasada yaygın olarak kullanılmadığı/bulunmadığı için talep edilmesi halinde İzmir Tersanesi K.lığına karşılanabilecektir. Diğer tüm cihaz, alet, test setleri ise Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

(İMZALI)
M.İhsan YILMAZ
Müh.Alb.
Bayındırlık Md. Vek.

(İMZALI)
Ömer Faruk KILIÇ
Dz.Alb.
İşletme Md. Vek.

(İMZALI)
M.İhsan YILMAZ
Müh.Alb.
Klt. Güv. ve Tec. Md. Vek.

(İMZALI)
Bozkurt Kutluğ ŞENSOY
Dz.Alb.
İda.Md.