

FM-200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
TEKNİK İSTER DOKÜMANI (904-0000-4210-007-000-0)
ALIMA ESAS DOKÜMANA ATIF YAPILAN HUSUSLAR

07.06.2021

TŞ' de Atıf Yapılan Madde No	Açıklama
02.01.04.	Sistem; Makine Dairesi (Yaklaşık Boyutları; 9,75 m x 6,35 m x 3,15 m), Porsun Ambarı (Yaklaşık Boyutları; 1,5 m x 5,5 m x 1,65 m), için tasarlanacaktır.
02.05.10.01.	Yangın Algılama ve Söndürme Kontrol Paneli Köprüüstüne monte edilecektir.

Alper ARSLAN
Müh.De.Me.
Mak. Müh.

EnginAŞKINCAN
De.Me.
Elk. Tek.

M. Yavuz ÇONKAR
Müh.Yb.
Dzyn.Başmüh.