

**İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA AİT YANGIN ÇIKIŞ KAPISI YAPILMASINA ESAS
DÖKÜMANA ATIF YAPILAN HUSUSLAR**

TEKNİK İSTER DOKÜMAN ADI : YANGIN ÇIKIŞ KAPISI YAPILMASI

TEKNİK İSTER DOKÜMAN NUMARASI : 904-0000-5680-025-000-A

T.İ.D' de Atıf Yapılan Madde No	Açıklama						
2.2.2.	Montajı yapılacak yangın çıkış kapısı 2 (iki) adettir.						
2.2.16.	<table><tr><td>Eni</td><td>Yükseklik</td><td>Adet</td></tr><tr><td>100 cm</td><td>210 cm</td><td>2</td></tr></table> Yangın kapısının net ölçüleri firma tarafından alınacaktır.	Eni	Yükseklik	Adet	100 cm	210 cm	2
Eni	Yükseklik	Adet					
100 cm	210 cm	2					
2.3.5.	1-Her kapı kanadında en az 4 (dört) menteşe olacaktır. Menteşelerden biri kapının kendisini kapatan yaylı menteşe, diğeri ise düşey ayar yapılabilmesi için kaynaklı mil menteşeli olacaktır. 2-Her kapda çelik gövde dış müdahaleli kilitli kol olacak.						
2.3.6.	Yangın kapısının rengi imalat aşamasında idare tarafından belirlenir.						
5.1.	Garanti Süresi 2 (İKİ) Yıl Olacaktır.						
Ö.Şartlar	2.3.4.'deki Yangın çıkış kapısı yangına en az 60 (altmış) dakika dayanıklı olacaktır, yerine 120 (yüzyirmi) dakika dayanıklı olacaktır. 120 (yüzyirmi) Dakika Yangına dayanıklı olduğu ilgili akredite kuruluştan sertifikalandırılmış olacaktır. Bu belge idareye verilecektir.						

