

**SEYYAR TİP DİZEL JENERATÖR KİRALAMA HİZMET ALIM
TEKNİK İSTER DOKÜMANI (904-0000-****-004-000-0) İHALE DOKÜMANINA ATIF
YAPILAN HUSUSLAR**

TŞ' de Atıf Yapılan Madde No	Açıklama
2.3.1.	2.3.1.1. Başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasını müteakip bir hafta içinde 2.3.1.2. Süresi ve ilave süre uzatımı: 90 takvim günü 2.3.1.3. Seyyar tip dizel jeneratörde kullanılacak yakıt idare tarafından karşılanacak olup, yakıtın cinsi F-76 dizel yakıt olacaktır. Dizel jeneratörde F-76 tipi yakıt kullanılabileceği yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 2.3.1.4. Seyyar tip dizel jeneratörde meydana gelebilecek arıza durumlarında, idare tarafından yükleniciye belge geçer, telefon veya elektronik posta ile bildirilmesinden sonra en fazla 8 (sekiz) saat içerisinde yüklenici tarafından arızaya müdahale edilecektir. Yükleniciye bildirilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içerisinde arızanın giderilememesi durumunda, en geç 72 (yetmiş iki) saat içerisinde aynı teknik özelliklere sahip dizel jeneratör yüklenici tarafından temin edilecektir. 2.3.1.5. Operatör istenmeyecektir. 2.3.1.6. Yoktur.
2.4.1.	Seyyar tip dizel jeneratörün çalışma sınıfı Prime Güç ve gücü en az 750 (yediyüz elli) kVA olacaktır.
2.4.2.	Nominal gerilimi: 380 ±% 5 (üçyüz seksen artıksi yüzde beş) VAC Nominal frekansı: 50 ±% 3 (elli artıksi yüzde üç) Hz Çıkış şalter sayısı ve kapasitesi: Çıkışında en az 1 (bir) adet, en az 800 A şalter olacaktır. Alternatör bağlantı şekli (Yıldız veya üçgen) : Nötrü izole edilmiş yıldız veya üçgen Muhafaza ve taşıma şekli: Ses izolasyonlu kabinli tip olacaktır. Tüketicileri beslemek için kullanılacak çıkışın priz ya da bara bağlantılı olacağı; Bakır bara bağlantılı olacaktır.
Diğer Hususlar	Jeneratörün gürültü seviyesi 85 desibel altında olacaktır.


Engin AŞKINCAN

De.Me
Elektrik Teknikeri


Ercan KARATEKE

Dz.Yzb
Masa Subayı


Mustafa Yavuz ÇONKAR

Mühendis Albay
Dizayn Baş Mühendisliği


Mustafa GÜNGÖR

Mühendis Albay
210 Baş Mühendisi