

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BİLGİLERİ

Birlik	TCG BANDIRMA K.LİĞİ		
Yangın Söndürme Sistemi Türü			
☐ Su ☐ CO ₂ ☐ FM200 ☐ Halokarbon ☒ Karbolayt ☐ Köpük			
Hizmet Alımına Ait İşlemler			
☐ Onarım ☒ Periyodik Kontrol ☐ Çalışma Testi ☒ Hidrostatik Test ☒ Dolum			
Kapasite	Basınç Değeri (bar)	: 22.5 PSI / 15.5 BAR	
	Basınçlı Gaz Tüpü Adedi	: 1	
	Basınçlı Gaz Tüpü Hacmi (Litre)	: 25.3 kg / 6 Galon	
	Nozul Sayısı	: 3	
	Aktivasyon Şekli	: Otomatik / Manuel	
Açıklamalar	Son Test Tarih: 12/2017		
Birlik İlgilisi	Yunus BAYIR Diz. Üstg.		

A MZ 28/07/2017

