

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	MLZ.YNT.:4790-323-24/Ted.ve Kont.Ynt.Ş./277
İşin Tanımı	2 KISIM 2 KALEM KARBONDİOKSİT (CO2) GAZI VE F SINIFI YANGIN SIVI POTASYUM ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alımı yapılacak malzemeler Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- b. Geçici Teminat Alınmayacak,
- c. Kesin Teminat Alınmayacak,
- ç. Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi)

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,

b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütname verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Malı fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin her kısım ayrı ayrı olmak üzere en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından kısmi oluşturan bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde kalemlerin tamamına teklif verilmeyen kısmın geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden

(rakamla).....T.L.

(yazıyla).....Türk Lirası

bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

323 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

1 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	6830002098086	GAZ,CO2	450	KG	TL	TL
1. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

2 . KISIM

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirtilecek) (1)*	Tutarı (Para Birimi Belirtilecek) (1)*
1	421027HE10027	F SINIFI YANGIN SIVI POTASYUM	150	KG	TL	TL
2. Kısım Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* KG:KİLOGRAM

GENEL TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)						TL
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



EK-3

1. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

YANGIN KITA KLİĞİ MALZEMESİ ALIMI

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	6830002098086	GAZ.CO2	1) 58 adet 6 kg'lık, 2 adet 10 kg'lık, 3 adet 25 kg'lık ve 4 adet 2 kg'lık tüplerin dolumu yapılacaktır. 2) Tüplerin dolum öncesi hidrostatik işlemleri, TS EN 1968 standardı veya TS ISO 116022 standardına göre yapılması olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelenmelidir. 3) Hidrostatik test işlemi uygulanan, uygulama sonucunda hidrostatik test onayı alan her bir tüp üzerine hidrostatik test tarihi, TSE EN ISO 13769'a göre damgalanmış olacaktır. 4) Karbondioksit gazının saflığı, hacimsel olarak en az %99,5 (yüzde doksan dokuz virgül beş) olacaktır. 5) Dolum işleminde doluluk toleransı, TS 862-7 EN 3-7+A1'de belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 6) Dolum için verilen CO2 tüplerinin tamamının iç basıncının düşmesini veya kaçağını önleyici contaları değiştirilecek, ayrıca üzerindeki vana, hortum, tutma yeri, lans, tekerlek, ayak v.b. parçalarında deforme, kırık ve kullanım ömrünü tamamlamış olan parçalar yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. 7) Tüplere ait değiştirilen bileşenlerin (valf, hortum, gösterge, vana, emniyet ventili/subabı, lans, taşıma ve tekerlekler vb.) özellikleri TS 862-7 EN 3-7+A1'e uygun olacaktır. 8) Boya ve işaretleme, aksi belirtilmedikçe, TS 862-7 EN 3-7+A1'da belirtildiği gibi yapılacaktır. 9) Dolumu yapılan tüplerde gaz kaçağı olmayacaktır. 10) Dolumdan gelen tüplerden farklı tip olanlardan birer adet numune seçilerek fonksiyon testi için denenecek olup denenen numuneler firma tarafından tekrardan doldurularak kontrolleri yapılmış bir şekilde teslim edilecektir.	4 YIL	TSE VE/ VEYA CE VB.

MURAT KARSLI

Hv.İs. Asb. Bevş.


Yng.Önl.Snd.ve Kurum Asb.

EK-3
2. KISIM

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

YANGIN KİTA KLİĞİ MALZEMESİ ALIMI

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	421027HE10027	F SINIFI YANGIN SIVI POTASYUM	1) 2 adet 22 litre, 4 adet 15 litre, 2 adet 9,5 litre davlumbaz yangın söndürme sistemi tüplerin dolumu yapılacaktır. 2) 8 (sekiz) adet mutfak davlumbaz söndürme sistemine ait 8 (sekiz) ayrı davlumbazda kurulu bulunan toplam 8 (sekiz) adet söndürme tüpü yerinde demonte edilecektir. 3) Tüplerin dolum öncesi test işlemleri, TS 13699 standardı veya TS ISO 11602-2 standardına göre yapılacaktır. 4) Hidrostatik test işlemi uygulanan, uygulama sonucunda hidrostatik test onayı alan her bir tüp üzerine hidrostatik test tarihi, TSE EN ISO 13769'a göre damgalanmış olacaktır. 5) Yangın söndürme sisteminde söndürme maddesi olarak sıvı kimyasal (F sınıfı davlumbaz ve mutfak yangınları için) kullanılacaktır. Tüplerin dolumunda kullanılacak sıvı kimyasal söndürücü, alkanin bir çözelti oluşturmak üzere su ile karıştırılmış, potasyum karbonat veya potasyum asetat veya her ikisinin birden karışımından oluşan çözelti olacaktır. Bu durum yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. Tüp içerisindeki söndürücü mal bilgileri tüp üzerindeki etikette belirtilecektir. 6) Dolum için verilen söndürme tüplerinin tamamının iç basıncının düşmesini veya kaçağını önleyici contaları değiştirilecek, ayrıca üzerindeki manometre, vana, hortum, montaj aparatı, borulama tesisatı, aktivasyon kartuşu, nozul, detektör plaka, halat v.b. parçalarında deforme, tıkanıklık, kırık ve kullanıma ömrünü tamamlamış olan parçalar yüklenici firma tarafından değiştirilecek ve gerekli yerlerin temizliği yapılacaktır. 7) Söndürme tüplerinin hidrostatik test, dolum ve etiketlemelerin ardından davlumbaz söndürme sistemi yerinde montajı yapılarak kullanıma hazır durumda idareye teslim edilecektir. 8) Dolumu yapılan tüplerde gaz/söndürücü solüsyon kaçağı olmayacaktır. 9) Sistem çalışır durumda idareye teslim edildikten sonra yüklenici tarafından iki yıl süre ile periyodik kontrolleri yapılarak etiketlenecektir. 10) Boya ve işaretleme, aksi belirtilmedikçe, TS 862-7 EN 3-7+A1'da belirtildiği gibi yapılacaktır. 11) Garanti süresi 4 (dört) yıl olacaktır.	4 YIL	TSE VE/ VEYA CE VB.


Murat KARSLI
Hv.İs.Asb.Beyş.
Yng.Önl.Snd.ve Kurtm.Asb.