

**TCG AĞ-6 İKLİMLENDİRME SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI
TEKNİK İSTER DOKÜMANI ATIF YAPILAN HUSUSLAR.**


02.03. FUJİTSU ASYA18LATH VRF Sistem 18000 BTU iç ünite Split Klima 1 adet, sisteme ait gaz eksığının tamamlanması, 3 adet kablolu kumandanın yenilenmesi ve sistemin devreye alınması sağlanacaktır.

2.17. Yüklenici kesin kabul tarihinden itibaren; bakım ve onarım kapsamında değıştirdiğı tüm ekipmanlar için dizayn, imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl süre ile garanti verecektir.

Yüklenici, garanti süresi içindeki iklimlendirme sisteminde değıştirilen ekipmanların arıza yapması durumunda, idarenin yükleniciye faks telefon veya yazı ile bildirilmesinden itibaren 72 (yetmişiki) saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. İklimlendirme sistemi tamir süresi 20 takvim günüdür. Bu süre iklimlendirme sistemine ilişkin arızanın yükleniciye telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ayrıca iklimlendirme sistemi arızalı olduğu ve onarım için geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve bu süre garanti süresine eklenecektir.


Yaşar AKPINAR
Sa.Üc.İşçi
Tek.Kont.Kşf.


Süleyman Refik BOZBURUN
Mak.Tek.
De.Me.


Hamit KOLCU
Dz.Yzb.
Onr.Pl.Sb.