

**İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞINA AİT OTOMATİK KAYAR KAPI
YAPILMASINA ESAS DOKÜMANINA ATIF YAPILAN HUSUSLAR**

TEKNİK İSTER DOKÜMAN ADI : OTOMATİK KAYAR KAPI YAPILMASI

TEKNİK İSTER DOKÜMAN NUMARASI : 904-0000-5680-026-000

T.İ.D Atıf Yapılan Madde No	AÇIKLAMA
2.2.1.	Montajı yapılacak sistem miktarı 1 (bir) adet olacaktır.
2.2.17.	Montajı yapılacak sistem için eni 171 x boyu 220 cm belirtilen ölçülerde alınmış olup, net imalat ölçüleri yüklenici firma tarafından alınacaktır.
2.2.18.	Mekanizma kapağı ve kanat doğramaların rengi Beyaz olup, elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
2.2.19.	Otomatik kayar kapılar idarenin belirleyeceği şekilde logolu olacaktır. Otomatik kayar kapıların tüm elektrik bağlantıları firma tarafından montaj aşamasında yapılarak, çalışır bir şekilde idareye teslim edilecek. Kanatlarda kullanılacak cam 4+4=8mm idare tarafından belirlenecek şekilde OPAK lamine/kumlama emniyet camı olmalıdır. Camlar doğramaya özel EPMD fitiller ile sızdırmazlık temin edilerek monte edilmelidir. 2.2.5'de Belirtilen Türkak Onaylı ISO-9001:2008 belgesi yerine; ISO-9001 Belgesi istenecektir. 2.2.6'da Belirtilen TSE Hizmet Yeterlilik belgesi yerine; TSE veya CE Belgesi istenecektir.