

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

...../...../.....

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	27 Mart 2024 4790-92-24/Ted.ve Kont.Ynt.Ş.
İşin Tanımı	1 Kalem Aksiyel Fan Alımı (Montajlı)
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak.
- Sözleşme İmzalanacak, (%0,948 Damga Vergisi),

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) Malzemenin kabulünden sonra en az 1 (Bir) yıl garanti süresi olacaktır.

16) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

92 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	0	AKSİYEL FAN (MONTAJLI)	2	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



1 KALEM FAN ALIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR

KONU : Bu teknik özellik, 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğünün ihtiyacı için alınacak, 1 Kalem Fan Alımı teknik özellik, mal teslimi ve nakliye ile ilgili hususları konu alır.

1 TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR :

Alıma konu malzemeler Gn.Mlz.Ynt.A.liği depolarına teslim edilecek ve teslimat sırasında malzemeler idarenin belirleyeceği yer veya raflara yerleştirilecektir. Teslimat aşamasında gerekli olan araç, gereç, forklift vb. malzemeler ile hamaliye faaliyetleri yükleniciye ait olacak ve bu hususta idareden her hangi bir talepte bulunulmayacaktır.

2 İSTEK VE ÖZELLİKLER :

2.1. KANAL TİPİ ASPIRATÖR FAN (5.000 M3/H 100 Pa)

2.1.1. Kanal tipi fanlar hat boyunca devam eden iki kanal arasına yerleşerek aspiratör veya vantilatör olarak görev yapacaklardır. Fanlar az yer kaplayacak şekilde, galvanizli sacdan mamul dikdörtgen veya yuvarlak kesitli olacaktır.

2.1.2. Fan motorları bakım gerektirmeyen tip rulmanlı, dıştan rotorlu olacak ve fan çarkı motora direk bağlantılı olacaktır.

2.1.3. Fan motorları voltaj değiştirmek koşulu ile % 100 hız kontrolü yapılabilecek tipte olacaktır.

2.1.4. Dikdörtgen modellerde fan motor ve çarkı gövdeden menteşeli bağlantılar sayesinde açılıp bakım ve temizliği kolayca yapılabilecek tipte olmalıdır. Monofaze tiplerde motor sargıları içerisinde otomatik resetli termik koruma mevcut olacak, trifaze modellerde motor sargılarından termik koruma çıkış uçları bırakılmış olacaktır.

2.1.5. Fan atış ağızlarında türbülans azaltan yönlendirme kanatları bulunacaktır.

2.1.6. Aspiratörler iki kanal arasına montaj edilebilecek şekilde dizayn edilmiş ve kanal arasına montaj edilebilmesi için gerekli tüm montaj elemanları ile komple hem yatay hem de dikey montaja uygun, vantilatör kılıfı epoksi kaplamalı çelik sacdan mamul, motoru termik korumalı ve elektronik hız regülatörü ile açma kapama sistemine haiz olacaktır.

2.2. GALVANİZLİ SAÇTAN DİKDÖRTGEN HAVA KANALI YAPILMASI, FLANŞLI:

2.2.1. Dikdörtgen kesitli havalandırma kanalının ek yerlerinin galvanizden imal edilen, kendinden mastikli flanşlar ile birleştirilmesi, uygun uzunluktaki köşe parçalarının mastiklenerek monte edilmesi, kendinden yapışkanlı neopren contanın flanş yanal kesiti boyunca yerleştirilmesi, 140 mm. metal sıkıştırma parçalarının uygun aralıklarla sabitlenmesi.

2.2.2. Kanallar galvanizli çelik sacdan yapılacaktır. Kanallar aksi onaylanmadıkça çizimlerde belirtilen ölçülere uygun olacak ve iç kısımları düz ve pürüzsüz ve birleşim yerleri net ve sızdırmaz biçimde olacaktır. Kanallar bina yapısına emniyetlice ve onaylanmış biçimde mesnetlenecek ve her türlü çalışma koşullarında titreşimi önlenmiş vaziyette tesis edileceklerdir. Kanalların yön değiştirme yerlerindeki dirsek kısımlarının dönüş yarı çapı kanal genişliğinin 1 1/2 katından küçük olmayacaktır. Ani dönüş yapan dirsek kısımlarının içine yönlendirici kanatlar yerleştirilecektir. Saç levha kanalları, merkezlerden 1.20 metreden

Kaşe/İmza

daha fazla mesafede olmamak üzere çinko kaplama çelik köşebende veya diğer onaylanmış yapısal elemanlar ile dikkatlice desteklenip ve takviye edilecektir. Birleşim yerleri hava sızdırmayacak şekilde yapılacak birleştirme ve menfez veya gemici anemostat birleşimlerinde hava sızıntısından dolayı tozlanma belirtileri olmayacaktır. Aksi onaylanmadıkça kesit değişimlerinde geçişler 7:1 oranında eğim verilerek yapılacaktır. Tüm kanallarda yeterli aks yüksekliğine sahip çaprazlamalar yapılarak kanal kesiti sağlamlaştırılmış olacaktır. Saç kalınlıkları Tablo-I'de verilen şartlara uygun olacaktır.

TABLO-I DİKDÖRTGEN KESİTLİ HAVA KANALLARI İÇİN SAC KALINLIKLARI	
EN GENİŞ KENAR UZUNLUĞU (mm)	SAÇ KALINLIĞI (mm)
250'ye kadar	0.50
600'a kadar	0.60
1250'a kadar	0.80
1990'a kadar	1.00

2.3. DAĞITICI VE TOPLAYICI MENFEZLER

2.3.1. Alüminyumdan imal edilmiş, en az 22 mm çerçeveli, tek sıra hareketli kanatlı, istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte, yerine montajı yapıp çalışır halde teslimi.

HESAP CETVELİ

Sıra No	İş kalemi No	İş Kalemnin Adı veya Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı
1	ÖZEL	Kanal Tipi Aspiratör 5.000 m ³ /h 100 pa	AD	En az 2
2	204.701.101	En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde	M2	70
3	254.751.103	Dağıtıcı menfez çift sıra kanatlı 1001-1600 cm ² Damperli	AD	4
4	254.751.203	Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 1001-1600 cm ² Damperli	AD	8
5	ÖZEL	Aspiratöre Uygun Hız Anahtarı	AD	3
6	25.475.8200	Tel kafes	M2	1.2

2.4. DİĞER ÖZELLİKLER

2.4.1. Alımı yapılacak olan malzemenin montajı yüklenici firma tarafından yapılacak olup, montajın yapılacağı camın kesilmesi, montaj için gerekli kablo vb. tüm malzemeleri temin etmek ve montaj etmek, firmanın sorumluluğunda olup bu hususta ek bir ücret talep edemeyecektir. Yüklenici firma alıma konu malzemeyi sorunsuz çalışır durumda idareye teslim edecektir.

2.4.2. Yüklenici firma alıma konu malzemeler için 1(bir) yıl garanti verecektir.

KAŞE/İMZA,


İrfan ARAS
Hv.İkm.Ütgm.
Hesap Sorumlusu


Nazan KALE SAĞIROĞLU
Hv.İkm.Bnb.
Mal.Saymanı