

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	13 Ekim 2023/ 4790-428-23/377
İşin Tanımı	17 Kalem Isı Hatları Bakım Onarım Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

9) Alım konusu mal/mallar Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip; 25 (YİRMİBEŞ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10) Bu alım için alım;

- Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi)
- Geçici Teminat Alınmayacak,
- Kesin Teminat Alınmayacak,
- Sözleşme İmzalanmayacak,

11) Ayrıca ödeme aşamasında;

- Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi,
- Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir.

12) İdare tarafından KDV Ödenecektir.

13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası
bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)


Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

428 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4710270194483	BORU, SİYAH	204	MR		TL
2	471027HA94078	DİKİŞLİ SİYAH BORU	120	MR		TL
3	4710270115645	BORU, SİYAH	72	MR		TL
4	4710270112575	BORU, SİYAH	60	MR		TL
5	473027HB34555	PATENT DİRSEK 8U	4	EA		TL
6	4730270149356	DİRSEK, PATENT	10	EA		TL
7	4730270149357	DİRSEK, PATENT	10	EA		TL
8	4730270149358	DİRSEK, PATENT	10	EA		TL
9	471027HC24414	BORU, SİYAH	17	EA		TL
10	471027HC24415	BORU, SİYAH	34	EA		TL
11	473027HB34556	PATENT DİRSEK 10U	10	EA		TL
12	473027HC24556	DİRSEK,PATENT	6	EA		TL
13	451027HC99338	SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖR	2	EA		TL
14	4730270149491	REDİKSİYON	2	EA		TL
15	4730270282616	REDİKSİYON	2	EA		TL
16	4730270342225	REDİKSİYON	2	EA		TL
17	4710270118841	BORU, SİYAH	102	MR		TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, MR: METRE

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	4710270194483	BORU, SİYAH	1. Siyah boru Çap: 8" olup, 200 mm olacaktır. 2. Çalışma basıncı minimum 10 bar basınca dayanıklı olacaktır. 3. Boru et kalınlığı minimum 4.50 mm (± 1 mm) olacaktır. 4. Boru uzunluğu 6000 mm (± 5 cm) olup elektrot kaynağına uygun olacaktır. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 6. Siyah boru dikişli tip olacaktır. 7. İki ucu dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
2	4710270194483	DİKİŞLİ SİYAH BORU	1. Siyah boru Çap: 3" olup, 80 mm olacaktır. 2. Çalışma basıncı minimum 10 bar basınca dayanıklı olacaktır. 3. Boru et kalınlığı minimum 4.00 mm (± 1 mm) olacaktır. 4. Boru uzunluğu 6000 mm (± 5 cm) olup elektrot kaynağına uygun olacaktır. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 6. Siyah boru dikişli tip olacaktır. 7. İki ucu dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
3	4710270115645	BORU, SİYAH	1. Siyah boru Çap: 2.1/2" olup, 65 mm olacaktır. 2. Çalışma basıncı minimum 10 bar basınca dayanıklı olacaktır. 3. Boru et kalınlığı minimum 3.6 mm (± 1 mm) olacaktır. 4. Boru uzunluğu 6000 mm (± 5 cm) olup elektrot kaynağına uygun olacaktır. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 6. Siyah boru dikişli tip olacaktır. 7. İki ucu dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.

KAPİ/İmza



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
4	4710270112575	BORU, SİYAH	1. Siyah boru Çap: 2" olup, 50 mm olacaktır. 2. Çalışma basıncı minimum 10 bar basınca dayanıklı olacaktır. 3. Boru et kalınlığı minimum 3.0 mm (± 1 mm) olacaktır. 4. Boru uzunluğu 6000 mm (± 5 cm) olup elektrot kaynağına uygun olacaktır. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 6. Siyah boru dikişli tip olacaktır. 7. İki ucu dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
5	473027HB34555	PATENT DİRSEK 8U	1. Demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. 90° (doksan derece) bükümlü olacaktır. 3. Dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 4. 8" 200 mm olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
6	4730270149356	DİRSEK, PATENT	1. Demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. 90° (doksan derece) bükümlü olacaktır. 3. Dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 4. 2" 50 mm olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
7	4730270149357	DİRSEK, PATENT	1. Demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. 90° (doksan derece) bükümlü olacaktır. 3. Dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 4. 2.1/2" 65 mm olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
8	4730270149358	DİRSEK, PATENT	1. Demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. 90° (doksan derece) bükümlü olacaktır. 3. Dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 4. 3" 80 mm olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.

KASELİMZA


TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
9	471027HC24414	BORU, SİYAH	1. Siyah boru Çap: 6" olup, 150 mm olacaktır. 2. Çalışma basıncı minimum 10 bar basınca dayanıklı olacaktır. 3. Boru et kalınlığı minimum 4.00 mm (± 1 mm) olacaktır. 4. Boru uzunluğu 6000 mm (± 5 cm) olup elektrot kaynağına uygun olacaktır. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 6. Siyah boru dikişli tip olacaktır. 7. İki ucu dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 8. 1 EA=6 metre olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
10	471027HC24415	DİKİŞLİ SİYAH BORU	1. Siyah boru Çap: 10" olup, 250 mm olacaktır. 2. Çalışma basıncı minimum 10 bar basınca dayanıklı olacaktır. 3. Boru et kalınlığı minimum 5.00 mm (± 1 mm) olacaktır. 4. Boru uzunluğu 6000 mm (± 5 cm) olup elektrot kaynağına uygun olacaktır. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 6. Siyah boru dikişli tip olacaktır. 7. İki ucu dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 8. 1 EA=6 metre olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
11	473027HB34556	PATENT DIRSEK 10U	1. Demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. 90° (doksan derece) bükümlü olacaktır. 3. Dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 4. 10" 250 mm olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
12	473027HC24556	DIRSEK, PATENT	1. Demir malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. 90° (doksan derece) bükümlü olacaktır. 3. Dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır. 4. 6" 150 mm olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
13	451027HC99338	SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖR	1. 30 mm esneme payı olacaktır. 2. PN16 basınca dayanıklı olacaktır. 3. Eksenel metal kövrüklü olacaktır. 4. (DN200) 8" olacaktır. 5. (-20 + 350°) ısıya dayanıklı olacaktır. 6. Döner flanşlı laynersiz olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.

KASELİME

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLERİ)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
14	4730270149491	10"x8" REDÜKSİYON	1. Redüksiyon demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. İki ucu dişsiz kaynak ağızlı olacaktır. 3. Büyük çaplı ucu 10" olup, küçük çaplı ucu 8" olacaktır. 4. En az 3.50 mm (± 1 mm) et kalınlığı olacaktır. 5. Minimum 6 bar basınçta çalışacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
15	4730270282616	8"x6" REDÜKSİYON	1. Redüksiyon demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. İki ucu dişsiz kaynak ağızlı olacaktır. 3. Büyük çaplı ucu 8" olup küçük çaplı ucu 6" olacaktır. 4. En az 3.00 mm (± 1 mm) et kalınlığı olacaktır. 5. Minimum 6 bar basınçta çalışacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
16	4730270342225	6"x5" REDÜKSİYON	1. Redüksiyon demir döküm malzemeden imal edilmiş olacaktır. 2. İki ucu dişsiz kaynak ağızlı olacaktır. 3. Büyük çaplı ucu 6" olup, küçük çaplı ucu 5" olacaktır. 4. En az 3.00 mm (± 1 mm) et kalınlığı olacaktır. 5. Minimum 6 bar basınçta çalışacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.
17	4710270118841	SİYAH BORU 5"	1. Siyah boru Çap: 5" olup, 125 MM olacaktır. 2. Çalışma basıncı minimum 10 bar basınçta dayanıklı olacaktır. 3. Boru et kalınlığı minimum 3.50 mm (± 1 mm) olacaktır. 4. Boru uzunluğu 6000 mm (± 5 cm) olup elektrot kaynağına uygun olacaktır. 5. Malzemede kırık, çatlak ve delik olmayacaktır. 6. Siyah boru dikişli tip olacaktır. 7. İki ucu dişsiz, kaynak ağızlı olacaktır.	2 yıl garanti istenecektir.	TSE VE/VEYA CE VB.


I. Alperen ÖLTEM
Hv. İsb. Asb. Kd. Çvş.
İst. Ekp. K.

Kapalıma