

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KAYSERİ	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	02 Ekim 2023/ 4790-403-23/357
İşin Tanımı	12 Kalem Elektrik Malzemeleri Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 5) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 6) Alım dokümanında alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 7) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 8) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe / sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 9) Alım konusu mal/mallar Alım kararının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 10) Bu alım için alım; a. Komisyon Kararı Alınacak, (%0,569 Damga Vergisi) b. Geçici Teminat Alınmayacak, c. Kesin Teminat Alınmayacak. ç. Sözleşme İmzalanmayacak 11) Ayrıca ödeme aşamasında; a. Fatura tutarının %0,948 oranında ödeme emrinin damga vergisi, b. Alım dokümanında garanti istenmesi ve garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmadığından garanti taahhütnamesi verilmesi durumunda fatura tutarının %0,948 oranında garanti taahhütnamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir. 12) İdare tarafından KDV Ödenecektir. 13) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 14) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 15) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____; Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

403 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	5925270102473	RÖLE,KAÇAK AKIM	9	EA	TL	TL
2	594527HC24994	RÖLE,KAÇAK AKIM	3	EA	TL	TL
3	5925270138186	ROLE,AKIM,KACAK	17	EA	TL	TL
4	5925270242494	KAÇAK AKİM KORUMA RÖLESİ 1X25 A	5	EA	TL	TL
5	6150270070836	KABLO NYA	200	EA	TL	TL
6	5340270071153	DUBEL,PLASTİK	1000	EA	TL	TL
7	530527HC25281	VİDA,SUNTA,YILDIZ	1	PG	TL	TL
8	621027HD42758	KOMBİNASYON,KUTUSU	15	EA	TL	TL
9	611027HD91660	KOMBİNASYON KUTUSU	20	EA	TL	TL
10	614527HC24673	KABLO,TTR	50	MR	TL	TL
11	5975270282920	PANO,POLYESTER	1	EA	TL	TL
12	593527HA59173	FİS TOPRAKLI	10	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET, MR: METRE, PG: PAKET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLER)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
1	5925270102473	RÖLE,KAÇAK AKIM	25A Trifaze Kaçak Akım Koruma Şalteri: K-Q TSE ISO EN 9000 standartlarında, VDE işaretli olacak ve işaret malzemenin üzerinde belirtilecektir. VDE belgesi olacaktır. Nominal gerilimi 400V(dört yüz volt) AC olacaktır. Anma akımı 25A(yirmi beş amper) olacaktır. Dört kutuplu, trifaze 3faz+nötr bağlantılı olacaktır. Eşik akımı 30mA(otuz mili amper) olacaktır. O(sıfır) - 1(bir)mandalı giritili olacak ve sigorta üst limiti geçmeyecektir. Üzerinde test butonu olacaktır. Raya monte edilebilir olacaktır. Ürün yerli üretim veya Türkiye distribütörlüğü olacaktır. Orjinal kutusunda olacaktır. Hasarlı ve kullanılmış ürün olmayacaktır.	2 YIL	VDE, TSE ve CE.
2	594527HC24994	RÖLE,KAÇAK AKIM	100A Trifaze Kaçak Akım Koruma Şalteri: K-Q TSE ISO EN 9000 standartlarında, VDE işaretli olacak ve işaret malzemenin üzerinde belirtilecektir. VDE belgesi olacaktır. Nominal gerilimi 400V(dört yüz volt) AC olacaktır. Anma akımı 100 A(yüz amper) olacaktır. Dört kutuplu, trifaze 3faz+nötr bağlantılı olacaktır. Eşik akımı 30mA(otuz mili amper) olacaktır. O(sıfır) - 1(bir)mandalı giritili olacak ve sigorta üst limiti geçmeyecektir. Üzerinde test butonu olacaktır. Raya monte edilebilir olacaktır. Ürün yerli üretim veya Türkiye distribütörlüğü olacaktır. Orjinal kutusunda olacaktır. Hasarlı ve kullanılmış ürün olmayacaktır.	2 YIL	VDE, TSE ve CE.

Kaşe/İmza

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLER)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
3	5925270138186	ROLE,AKIM,KACAK	40A Trifaze Kaçak Akım Koruma Şalteri: K-Q TSE ISO EN 9000 standartlarında, VDE işaretli olacak ve işaret malzemenin üzerinde belirtilecektir. VDE belgesi olacaktır. Nominal gerilimi 400V(dört yüz volt) AC olacaktır. Anma akımı 40A(kırk amper) olacaktır. Dört kutuplu, trifaze 3faz+nötr bağlantılı olacaktır. Eşik akımı 30mA(otuz mili amper) olacaktır. O(sıfır) - I(bir)mandalı girentili olacak ve sigorta üst limiti geçmeyecektir. Üzerinde test butonu olacaktır. Raya monte edilebilir olacaktır. Ürün yerli üretim veya Türkiye distribütörlüğü olacaktır. Orjinal kutusunda olacaktır. Hasarlı ve kullanılması ürün olmayacaktır.	2 YIL	VDE, TSE ve CE.
4	5925270242494	KACAK AKIM KORUMA RÖLESİ 1X25 A	25A Monofaza Kaçak Akım Koruma Şalteri: K-Q TSE ISO EN 9000 standartlarında, VDE işaretli olacak ve işaret malzemenin üzerinde belirtilecektir. VDE Belgesi olacaktır. Nominal gerilimi 240V(iki yüz kırk volt) AC olacaktır. Anma akımı 25A(yirmi beş amper) olacaktır. İki kutuplu, monofaze faz+nötr bağlantılı olacaktır. Eşik akımı 30mA(otuz mili amper) olacaktır. O(sıfır) - I(bir)mandalı girentili olacak ve sigorta üst limiti geçmeyecektir. Üzerinde test butonu olacaktır. Raya monte edilebilir olacaktır. Ürün yerli üretim veya Türkiye distribütörlüğü olacaktır. Orjinal kutusunda olacaktır. Hasarlı ve kullanılması ürün olmayacaktır.	2 YIL	VDE, TSE ve CE.

KASELİMA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLER)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
5	6150270070836	KABLO NYA	NYA Tek Damar Kablo olacaktır. K-Q TSE-ISO-EN-9001 ve TS 9758 HD 21.3 S3 standartlarında olacaktır. VDE Belgelis olacaktır. H07V-U veya H07V-R 450V (dört yüz elli volt)/750V {yedi yüz elli volt} tek damar kablo olacaktır. Sabit tesislerde, dağıtım panolarında, kuru ve kapalı yerlerde, sıva içinde ve sıva üzerindeki boruların içinde kullanılan tipte olacaktır. 4mm2 (dört milimetre kare) kesitinde olacaktır. Tek damarlı, Protodur yalıtımlı izoleli topraklama kablosu olacaktır. Sarı-yeşil renklerde 100(yüz)'er metrelik toplar halinde olacaktır. 1 metre=1 adet olarak kabul edilecektir. Kablonun dış izolesi üzerinde teknik bilgileri yazılı olacaktır.	İstenmeyecektir.	VDE, TSE ve CE.
6	5340270071153	DUBEL, PLASTİK	8' lik Plastik Dübel olacaktır. Bir paket 1000 adettir. Beyaz renkte olacaktır.	İstenmeyecektir.	VDE, TSE ve CE.
7	530527HC25281	VIDA, SUNTA, YILDIZ	Yıldız Başlı 40x50 sunta vidası olacaktır. 1000 adet 1 paket olacaktır.	İstenmeyecektir.	TSE ve CE.
8	621027HD42758	KOMBİNASYON KUTUSU	Ölçüleri 180x270x105 mm olacaktır. Beyaz plastik, sigorta bölümü kapaklı, içerisinde sigorta rayı olacaktır. IP 66 koruma seviyesinde olacaktır. Kombinasyon kutusunda 2 (iki) adet CEE norm trifaze pano prizi 32A (IP66 / IP67) 400V h:6 3P+N+T (5 kutuplu) bulunacaktır. Kombinasyon kutusunda 2 (iki) adet CEE norm monofaze pano prizi 16A (IP66 / IP67) 230V h:6 2P+T bulunacaktır. Kombinasyon kutusunda bulunan trifaze prizler çevirmeli kapaklı ve IP66/67 koruma sınıfına sahip olacaktır. Kombinasyon kutusunda bulunan monofaze prizler çevirmeli kapaklı ve IP66/67 koruma sınıfına sahip olacaktır.	2 YIL	VDE, TSE ve EAC, CE.
9	611027HD91660	KOMBİNASYON KUTUSU	Ölçüleri 120x255x122 mm olacaktır. Beyaz plastik, sigorta bölümü kapaklı, içerisinde sigorta rayı olacaktır. IP 66/67 koruma seviyesinde olacaktır. Kombinasyon kutusunda 3 (üç) adet CEE norm monofaze pano prizi 16A (IP66 / IP67) 230V h:6 2P+T bulunacaktır. Kombinasyon kutusunda bulunan monofaze prizler çevirmeli kapaklı ve IP66/67 koruma sınıfına sahip olacaktır.	2 YIL	VDE, TSE ve EAC, CE.

KARŞI İMZA

TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ

S/N	STOK NO	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK ÖZELLİKLER (MALZEME TANITICI BİLGİLER)	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE, DOKÜMAN
10	614527HC24673	KABLO,TTR	TTR Beş Damar Kablo olacaktır. TS EN 50525-2-11 standardında olacaktır. VDE Belgeli olacaktır. Az mekanik zorlamanın bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılacaktır. 5x2.5 mm2 (5 damarlı 2.5 milimetrekare) kesitinde olacaktır. H03VV-F, H05VV-F, TTR 5 damar kablo olacaktır. Kablounun dış izolesi üzerinde teknik bilgileri yazılı olacaktır.	İstenmeyecektir.	VDE, TSE ve CE.
11	5975270282920	PANO,POLYESTER	Polyester Pano yangına dayanıklı malzemeden üretilmiş 30X40X18 cm ebatlarında kilitli kapaklı olacaktır.	İstenmeyecektir.	VDE, TSE ve CE.
12	593527HA59173	FİS TOPRAKLI	TS 7206 EN 60309-2 STANDARDA UYGUN, KİLİTLİ KAPAKLI, IP 67 KORUMALI VE 5 KUTUPLU (3F+N+T) 16 A 400 V OLACAKTIR.	2 YIL	VDE, TSE ve EAC, CE.

KASSELİNİZA



Mehmet Ali UYAR
Hv.İs.Asb.Kd.Üçvş.
İs.Elk.Atl.K.