


**SEYYAR TİP DİZEL JENERATÖR KİRALAMA HİZMET ALIMI
TEKNİK İSTER DOKÜMANI (904-0000-6115-007-000-0) İHALE DOKÜMANINA ATIF
YAPILAN HUSUSLAR**

26.06.2024

TŞ' de Atıf Yapılan Madde No	Açıklama
2.3.1.	2.3.1.1. Başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 48 saat içerisinde başlayacaktır. 2.3.1.2. Süresi ve ilave süre uzatımı: Süresi 30 gün olacaktır. İlave süre uzatımı idare tarafından belirlenecektir. 2.3.1.3. Seyyar tip dizel jeneratörde kullanılacak yakıt idare tarafından karşılanacak olup, yakıtın cinsi F-76 dizel yakıt olacaktır. Dizel jeneratörde F-76 tipi yakıt kullanılabilmesi için yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 2.3.1.4. Seyyar tip dizel jeneratörde meydana gelebilecek arıza durumlarında, idare tarafından yükleniciye belge geçer, telefon veya elektronik posta ile bildirilmesinden sonra en fazla 8 saat içerisinde yüklenici tarafından arızaya müdahale edilecektir. Yükleniciye bildirilmesinden itibaren 24 saat içerisinde arızanın giderilememesi durumunda, en geç 72 saat içerisinde aynı teknik özelliklere sahip dizel jeneratör yüklenici tarafından temin edilecektir. 2.3.1.5. Operatör istenmeyecektir. 2.3.1.6. Yoktur.
2.4.1.	Seyyar tip dizel jeneratörün çalışma sınıfı Prime Güç ve gücü en az 600 kVA olacaktır.
2.4.2.	Nominal gerilimi: 440 ±% 5 VAC Nominal frekansı: 60 ±% 3 Hz Çıkış şalter sayısı ve kapasitesi: Çıkışında en az 1 adet, en az 800 A şalter olacaktır. Alternatör bağlantı şekli (Yıldız veya üçgen) : Nötrü izole edilmiş yıldız veya üçgen Muhafaza ve taşıma şekli: Ses izolasyonlu kabinli tip olacaktır. Tüketicileri beslemek için kullanılacak çıkışın priz ya da bara bağlantılı olacağı: Bakır bara bağlantılı olacaktır.


Engin AŞKINCAN
De.Me.
Elk.Tek.


Yasin GENÇ
Müh.Ütgm.
Elk.Dzyn.Ş.Md.V.


Ercan KARATEKE
Dz.Bnb.
Pl.Kşf.Başmüh.V.


M. Yavuz ÇONKAR
Müh.Alb.
Dzyn.Başmüh.