

BİLGİ PAKETİ NO : A-1
DÜZENLEME TARİHİ : 24/11/2022
FORM NO : F-58
REV.NO : 000

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

1. **PARÇA ADI** : JENERATÖR/DİNAMO, ALTERNATİF AKIM,
ALTERNATÖR 40 kVA
2. **STOK NUMARASI** : 6115KK0666789
3. **REFERANS NUMARASI** : GSA273L/T4
4. **ANA MALZEMESİ** : 6115KK0660012 JENERATÖRGRUBU, DİZEL
MOTORLU, AFGM 33 KVA JENERATÖR

5. MALZEME TANIMLAMA BİLGİLERİ

- a) **GÜÇ** : 40 kVA (Prime)
- b) **GÜÇ** : 44 kVA (Standby)
- c) **FREKANSI** : 50 Hz
- d) **GERİLİM** : 231-400 V
- e) **AKIM** : 58 Amper
- f) **İZOLASYON SINIFI** : H
- g) **DEVİR SAYISI** : 1500 dev/dak
- h) **KORUMA SINIFI** : IP 21
- i) **YATAK TASARIMI** : Tek yataklı
- j) **SARGI ARALIĞI** : 2/3 sargı
- k) **RAKIM** : < 1000 m
- l) **KUTUP SAYI** : 4 (dört) Kutuplu
- m) **UYARMA SİSTEMİ** : Kendinden ikazlı
- n) **GARANTİ SÜRESİ** : 2 (iki) yıl
- o) Yüklenici firma alternatör ile birlikte yedek parça kataloğunu, kullanıcı el kitabını, fabrika seviye bakım kılavuzunu, garanti belgesini, 1 (Bir) adet CD/DVD olarak ve 3 (Üç)'er adet baskı halinde teslim edecektir.
- p) Alternatör garanti süreci boyunca, depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan, paslanmadan ve oksitlenme vb. durumlarından etkilenmeyecek şekilde, üreticinin orijinal ambalajında, forklift ile taşınabilecek ahşap sandık içerisinde teslim edilecektir.

imza

Ramazan DEMİRHAN
Mak.Müh.
Etüt ve Prj.Ks.

imza

Arda GÖNÜL
Müh.Ütgm
Jen.Ynlş.Böl.A

imza

Serkan TANERİ
Müh.Yb.
Ynlş.İşlt.A

imza

Zafer AKGÖL
Müh.Yb.
Etüt ve Prj.Böl.A.