

SOĞUK ODA ALIMI HİZMET ALIMI TEKNİK İSTER DOKÜMANI
(904-0000-4110-020-000-0) ALIMA ESAS DOKÜMANA
ATIF YAPILAN HUSUSLAR

Haziran 2024

TİD' de Atıf Yapılan Madde Nu	Açıklama
03.01.01.	2 adet (1 adet zemin katına, 1 adet yemekhane katına) soğuk hava deposu alınacaktır.
03.01.02.	Depoların ölçüleri alt maddelerde belirtilmiştir. 1. +4°C sıcaklıkta çalışacak zemin katında bulunan 1 adet depoya ait dış ölçüler 250x620x250 (enxboyxyükseklik) ±5 cm 2. +4°C sıcaklıkta çalışacak yemekhane katında bulunan 1 adet depoya ait dış ölçüler 455x260x280 (enxboyxyükseklik) ±5 cm
03.01.05.	1. Depoların montajı yüklenici sorumluluğundadır.. 2. Deponun montajı esnasında tüm mani aksamlar yüklenici sorumluluğundadır. 3. İstekliler talep etmesi halinde taşınması öngörülen Soğuk Hava Depolarını inceleyebilecektir. Teklif veren istekliler Soğuk Hava Depolarının mevcut halini ve yeni montaj yerlerini incelemiş kabul edilecektir. 4. Deponun ilk çalıştırılması yüklenici tarafından yapılacaktır.
03.01.06.	Her cihaz için 2'şer adet verilecektir.
03.01.07.	Yüklenici tarafından montaj sonrası yerinde her depo için 2 personele depoya ait kullanımı, bakımı ve kullanıcı seviyesinde giderilebilecek elektrik ve mekanik arızalar için eğitim verilecektir
03.02.11.	Boya rengi kodu RAL 9002 olacaktır.
03.02.12.	Her depoda 1 adet kapı bulunacaktır.
03.02.13.	1. Zemin kata yapılacak depo için menteşeli tip kapı olacaktır. 2. Yemekhane katına yapılacak depo için sürgülü tip kapı olacaktır.
03.02.14.	1. Zemin kata yapılacak depo için kapı ölçüleri 90x190±1 cm kapı olacaktır. 2. Yemekhane katına yapılacak depo için kapı ölçüleri 150x200±1 cm olacaktır.
03.02.21.	Her odada aydınlatma için 1 adet armatör olacaktır.
03.02.22.	Komutanlığımız sorumluluğundadır.
03.02.23.	Her depo için iç perde yapılacaktır.
03.02.24.01	Komutanlığımız sorumluluğundadır.
03.02.24.06	Komutanlığımız sorumluluğundadır.
03.02.24.07	Komutanlığımız sorumluluğundadır.
03.02.25.01	Her depo için 1 adet soğutma grubu olacaktır.

SOĞUK ODA ALIMI HİZMET ALIMI TEKNİK İSTER DOKÜMANI
(904-0000-4110-020-000-0) ALIMA ESAS DOKÜMANA
ATIF YAPILAN HUSUSLAR

Haziran 2024

03.02.25.04	Depoların iç sıcaklığı 0°C ile 5°C arası soğutmayı 1. Zemin katına yapılacak depo için en az 40 m ³ için teknik isterde belirtilen oda sıcaklığını sağlayacak şekilde olacaktır. 2. Yemekhane katına yapılacak depo için en az 34 m ³ için teknik isterde belirtilen oda sıcaklığını sağlayacak şekilde olacaktır.
03.02.25.21	Soğutma grubu ve ekipmanları taşıma esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacaktır. Cihaz etiketleri eksiksiz olacaktır. (marka, model, cihaz kapasitesi, soğutucu akışkan bilgileri bulunacaktır.)

Arslan KARABEKİR
De.Me.
Makine Mühendisi

Taner KARAKAYA
De.Me.
İnşaat Mühendisi

Mehmet ÖZDOĞAN
De.Me.
Elektrik Mühendisi

Ethem TETİK
Deniz Albay
İşletme Müdürü