

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA	
KAYSERİ	
..... /..... /.....	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	09 Aralık 2021/ 4790-381-21
İşin Tanımı	3 Kalem Duvar Tipi Kazan, Denge Kapı ve Flanşlı Hava Ayrıcı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk günden itibaren 17 Aralık 2021 tarihine kadar teslim edilecektir. 5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde Alım Komisyonu Kararını Tebliğe imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) İdare tarafından KDV Ödenecektir. 9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____: Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

381 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	0	DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN 65 KW	1	EA	TL	TL
2	0	DENGE KABI 8 M ³ /H, ø 165	1	EA	TL	TL
3	0	FLANŞLI HAVA AYIRICI ø 65	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



13

1. İşin Genel Adı : MUHTELİF ISITMA/KALORİFER MALZEMELERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

SAT NUMARASI:

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN BELGE VE DOKÜMANLAR	GARANTİ SÜRESİ
1		DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN 65 kW	65 kW Duvar tipi yoğunmalı kazan Alt pompa seti dahil (90° diresek duvar geçişi) tek parçadan oluşan AL- Mg-Si alaşımlı döküm ısı eşanjörlü, fiber kaplı paslanmaz çelik brülörlü, premix modülasyonlu fan grubu ve elektronik LCD dijital ekranlı kontrol grubu ile beraber duvara veya konstrüksiyon üzerine montaj edilebilen duvar tipi yoğunmalı kazan olacaktır. Kazanın üst kısmından atık gaz çıkışı ve hava girişi sağlayan 100/150 mm çapında baca bağlantısı bulunacaktır. Isı eşanjöründe meydana gelen yoğunma suyu bağlantısı ise kazanın alt kısmında bulunmalıdır. Baca hermetik veya yarı hermetik olarak uygulanabilmelidir. CE Belgeli, Gaz direktifi (EU) 2016/426, Verimlilik direktifi 92/42/AT, Elektromanyetik uyumluk direktifi 2014/30/AB, Alçak gerilim direktifi 2014/35/EU, 53 dB'de çalışan sessiz kazan, 40°C tesisat suyu giriş 30°C tesisat suyu dönüş sıcaklığında DIN 4702-8 normuna göre %111,3'e varan verim değerinde olacaktır. Frekans kontrollü fan ile yüksek yanma verimi düşük emisyon değerleri (NOx <39mg/kWh) Su sıcaklığı çok yüksek olduğunda (110 °C) aşırı ısıma emniyet kasan koruma termostadı olacaktır. Isıtma devre çalışma sıcaklığı 20°C ile 90°C arasında ayarlanabilir olacaktır. Donma koruması olacaktır. Her bir saatlik çalışma sırasında yaklaşık olarak 7,5 lt su yoğunma kapasitesi olacaktır. Temizleme fırçası ile bakımı yapılabilir olacaktır.	TSE VE / VEYA CE VB.	2 YIL
2		DENGE KABI 8 m3/h, Ø165	8 m3/h, Ø165 , dn65 flanşlı denge tankı Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn 'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağzıları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağzıları olan, iç kısmında su girişi ağızı karşısında delikli sacdan bilmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankı olacaktır.	TSE VE / VEYA CE VB.	2 YIL
3		FLANŞLI HAVA AYIRICI Ø 65	Flanşlı hava ayırıcı Ø 65 mm Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar buhardan yağ ve suyu ayıracak özellikte, basınç ve sıcaklığa tabi olarak dökme demir veya çelikten cihazın işyerinde temini ve yerine montajı. Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadil hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventilli bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısı olacaktır.	TSE VE / VEYA CE VB.	2 YIL


İbrahim Alperen ÖLTEM
Hv.İs. Ash.Çvş.
Isıt.Ekip K.