

GÖTÜRÜ BEDEL FİYAT TEKLİF MEKTUBU	
2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA KAYSERİ / /	
Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	27 Eylül 2021/ 4790-263-21/206
İşin Tanımı	4 Kalem Muhtelif Radyatör Onarımı Hizmet Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	
1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir. 3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz. 4) Alım konusu hizmet/hizmetlerin için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür. 5) Alım konusu hizmet/hizmetlerin idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır. 6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz. 8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir. 9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük götürü bedel üzerinden yapılacağını kabul ediyoruz. 11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz. 12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 14) İhale konusu işin tamamını toplam (rakamla).....T.L. (yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Ekler _____: Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli) Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti) Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Kaşe ve İmza	

263 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	0	Rapier Jenaratör Radyatör Onarımı	1	AB	TL	TL
2	0	Hawk Jenaratör Radyatör Onarımı	1	AB	TL	TL
3	0	Mercedes Jenaratör Radyatör Onarımı	1	AB	TL	TL
4	0	Hyco Vinç Radyatör Onarımı	1	AB	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* AB: ONARIM HİZMETİ

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİK LİSTESİ

S/N	MALZEME İSMİ	ADET	MALZEMENİN İSMİ	TEKNİK / İLAVE HUSUSLAR VE VARSA MUAYENEDE ARANACAK HUSUSLAR	GARANTİ SÜRESİ	İSTENEN BELGE DOKÜMAN
1	RADYATÖR	6 EA	6115996337144 STOK NUMARALI RAPİER JENERATÖRÜNE AIT RADYATÖR ONARIMI	1. DETAYLARI AŞAĞIDA VERİLEN RADYATÖRLERİN PİYASA İMKANLARI KULLANILARAK ONARIMLARI YAPILACAKTIR. 2. 1'NCİ KALEM RADYATÖRLERDE BULUNAN ESKİ 3 SIRALI RADYATÖR PETEKLERİ YERİNDEN SÖKÜLECEK, SOĞUTMA KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA AYNİ EBATLARDA (PETEK ÖLÇÜSÜ 35 X 30 X 7 CM (± 1'ER CM)) OLAN 5 SIRALI SÜPER SOĞUTMALI YENİ RADYATÖR PETEKLERİ MONTE EDİLECEK, RADYATÖR PETEKLERİNİN ÜST VE ALT PARÇALARA (KAZANLARA) LEHİM/KAYNAK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. RADYATÖRÜN KAÇAK TESTLERİ YAPILARAK SIZDIRMAZLIĞI SAĞLANACAK VE ONARIMLARI TAMAMLANACAKTIR. AYRICA RADYATÖRLER ÜZERİNE YENİ RADYATÖR KAPAKLARI DA TAKILACAKTIR. 3. 2'NCİ KALEM RADYATÖRDEKİ ESKİ ARIZALI RADYATÖR PETEĞİ YERİNDEN SÖKÜLECEK, ESKİ PETEK YERİNE AYNİ EBATLARDA (PETEK ÖLÇÜSÜ 65 X 62 X 7 CM (± 1'ER CM)) OLAN 4 SIRALI SÜPER SOĞUTMALI RADYATÖR PETEĞİ MONTE EDİLECEK, RADYATÖR PETEĞİNİN ÜST VE ALT PARÇALARA (KAZANLARA) LEHİM/KAYNAK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. RADYATÖRÜN KAÇAK TESTLERİ YAPILARAK SIZDIRMAZLIĞI SAĞLANACAK VE ONARIMLARI TAMAMLANACAKTIR. AYRICA RADYATÖR ÜZERİNE YENİ RADYATÖR KAPAĞI DA TAKILACAKTIR. 4. 3'ÜNCÜ KALEM RADYATÖRLERDEKİ ESKİ ARIZALI RADYATÖR PETEKLERİ YERİNDEN SÖKÜLECEK, ESKİ PETEKLER YERİNE AYNİ EBATLARDA (PETEK ÖLÇÜSÜ 122 X 120 X 18 CM (± 2'ŞER CM)) OLAN 7 SIRA SÜPER SOĞUTMALI RADYATÖR PETEKLERİ MONTE EDİLECEK, RADYATÖR PETEKLERİNİN ÜST VE ALT PARÇALARA (KAZANLARA) LEHİM/KAYNAK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. RADYATÖRLERİN KAÇAK TESTLERİ YAPILARAK SIZDIRMAZLIĞI SAĞLANACAK VE ONARIMLARI TAMAMLANACAKTIR. AYRICA RADYATÖRLER ÜZERİNE YENİ RADYATÖR KAPAKLARI DA TAKILACAKTIR. 5. 4'ÜNCÜ KALEM RADYATÖRDEKİ ESKİ ARIZALI RADYATÖR PETEĞİ YERİNDEN SÖKÜLECEK, ESKİ PETEK YERİNE AYNİ EBATLARDA (PETEK ÖLÇÜSÜ 75 X 68 X 8 CM (± 1'ER CM)) OLAN 4 SIRALI SÜPER SOĞUTMALI RADYATÖR PETEĞİ MONTE EDİLECEK, RADYATÖR PETEĞİNİN ÜST VE ALT PARÇALARA (KAZANLARA) LEHİM/KAYNAK İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. RADYATÖRÜN KAÇAK TESTLERİ YAPILARAK SIZDIRMAZLIĞI SAĞLANACAK VE ONARIMLARI TAMAMLANACAKTIR. AYRICA RADYATÖR ÜZERİNE YENİ RADYATÖR KAPAĞI DA TAKILACAKTIR. 6. MALZEMELERİN TAMAMI FİZİKSEL MUAYENEYE TABİ TUTULACAKTIR. 7. ONARIMLARI TAMAMLANAN RADYATÖRLERDEN 1'NCİ, 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ KALEM MALZEMELER ELEKTROJEN ATÖLYESİNDE, 4'ÜNCÜ KALEM MALZEME İSE İŞ MAKİNALARI ATÖLYESİNDE FONKSİYON TESTİNE TABİİ TUTULACAKTIR. BU KAPSAMDA: A. RADYATÖRLER ANA CİHAZLAR ÜZERİNE MONTE EDİLECEK, B. RADYATÖRLERE SOĞUTUCU MAYILI KONULARAK DOLDURULACAK, C. CİHAZLAR ÇALIŞTIRILACAK, Ç. JENERATÖRLER VE MOTORLAR YÜKTE, EN AZ 3'ER SAAT ÇALIŞTIRILACAK, D. RADYATÖRÜN SOĞUTMA İŞLEMİNİ YAPIP YAPMADIĞI, ONARIMI YAPILAN RADYATÖRLERDE KAÇAK OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLECEKTİR.	1 YIL	YOKTUR.
2	RADYATÖR	1 EA	6115014620292 STOK NUMARALI HAWK JENERATÖRÜNE AIT RADYATÖR ONARIMI			
3	RADYATÖR	2 EA	611527HA73460 STOK NUMARALI MERCEDES JENERATÖRÜNE AIT RADYATÖR ONARIMI			
4	RADYATÖR	1 EA	381027HA33189 STOK NUMARALI HYCO UÇAK KAZA KIRIM KURTARMA VİNCİNE AIT RADYATÖR ONARIMI			

Hakan ATEŞOĞLU
Makina Yüksek Mühendisi

KAŞE / imza