

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA****KAYSERİ**

..... /..... /.....

| | |
|---|------------------------------------|
| Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası | 29 Nisan 2022/ 4790-182-22/167 |
| İşin Tanımı | 7 Kalem Elektrik Malzemeleri Alımı |
| Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı | |
| Uyruğu | |
| TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise) | |
| Vergi Kimlik Numarası | |
| Tebliğat adresi | |
| Telefon ve faks numarası | |
| e-posta adresi | |

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarıSİ tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, Alım Dokümanları kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyatta dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teknif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanınınında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi komisyon kararının tebliğ edilmesini mütakip **15 (ONBEŞ)** takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp yürürlükteki oranda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) İdare tarafından yükleniciye KDV ödenmeyecektir. Sözleşme yapılmayacaktır. Teminat alınmayacağımdır.

8) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Bu alımın uhdemizde kalması halinde yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vakaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vakaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince *[yerli/yabancı]* istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin *[tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]* her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) hariç (rakamla).....T.L.
(yazıyla).....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli kaşeli/imzalı)

Ek-B (Teknik özellik kaşeli/imzalı)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve Imza

182 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


| S/N | STOK NUMARASI | MALZEMENİN ADI | MİKTARI | D/B | TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)* | TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)* |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|-----|--|--|
| 1 | 5935270076737 | PRİZ | 200 | EA | TL | TL |
| 2 | 5999270070875 | ANAHTAR,SIVA ALTI | 50 | EA | TL | TL |
| 3 | 5999270070872 | ANAHTAR,SIVA ALTI | 50 | EA | TL | TL |
| 4 | 5999270070871 | ANAHTAR,SIVA USTU,TEKLI | 50 | EA | TL | TL |
| 5 | 5935270364931 | PRİZ,SIVA USTU,TOPRAKLI | 100 | EA | TL | TL |
| 6 | 6150270070797 | KABLO,NYM,ANTIGRON | 200 | MR | TL | TL |
| 7 | 614527HB35180 | KABLO 3X2.5 NYY | 200 | MR | TL | TL |
| Toplam Tutar (K.D.V. Harıç) | | | | | | TL |

* EA:ADET,MR:METRE

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

SAT NUMARASI:

| SIRA NO | STOK NO | MALZEME ADI | TEKNİK ÖZELLİKLER | İSTENEN BELGE VE DÖKÜMLANLAR | GARANTİ SÜRESİ |
|---------|---------------|-------------------|--|------------------------------|----------------|
| 1 | 5935270076737 | PRİZ | <p>Sıva altı priz dekoratif tipi tekli olacaktır. Sıva altı priz üzerinde kırılma, çatallama yamulma ve fiziki bir bozukluk olmaması gereklidir. Sıva altı priz rengi beyaz tip olacaktır. Sıva altı 16 A, 250V, akım tasyabilecek özelligę sahip olacaktır.</p> <p>Kablo bağlantılı ekipmanı vidalı tip olacaktır. Montaj ekipmanı vidalı tip olacaktır. K-Q TSE ISO EN 9001 ve IQ Net ISO 9000 standartlarında olacaktır. TS IEC 60844-1 standartlarında ve CE işaretli olacaktır. Mevcut sisteme uyumlu olacaktır. Montaj ayakları sağlam olacaktır.</p> | TSE VE/ VEYA CE VB. | 2 YIL. |
| 2 | 5999270070875 | ANAHTAR,SIVA ALTI | <p>K-Q TSE ISO EN 9001 ve IQ Net ISO 9000 standartlarında olacaktır.</p> <p>TS 4915 EN 60669-1 standartlarında ve CE işaretli olacaktır.</p> <p>Çalışma akımı 10A(on altı amper) - 16A(on altı amper) arasında olacaktır.</p> <p>Çalışma volajı 220V(iki yüz yirmi volt) - 250V(iki yüz elli volt) arasında olacaktır. Kablo bağlantıları vidalı olacaktır. Sert plastikten S/A dekoratif konüütör anahtar olacaktır. Anahtar beyaz renkte, yan kenarları ise gri veya beyaz renkli olacak ve istenildiğinde çıkarılabilir olacak veya idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Montaj ayakları sağlam olacaktır.</p> <p>Mevcut sisteme uyumlu olacaktır.</p> | TSE VE/ VEYA CE VB. | 2 YIL. |
| 3 | 5999270070872 | ANAHTAR,SIVA ALTI | <p>K-Q TSE ISO EN 9001 ve IQ Net ISO 9000 standartlarında olacaktır.</p> <p>TS 4915 EN 60669-1 standartlarında ve CE işaretli olacaktır.</p> <p>Çalışma akımı 10A(on altı amper) - 16A(on altı amper) arasında olacaktır.</p> <p>Çalışma volajı 220V(iki yüz yirmi volt) - 250V(iki yüz elli volt) arasında olacaktır. Kablo bağlantıları vidalı olacaktır. Sert plastikten S/A dekoratif tekli anahtar olacaktır. Anahtar beyaz renkte, yan kenarları ise gri veya beyaz renkli olacak ve istenildiğinde çıkarılabilir olacak veya idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Montaj ayakları sağlam olacaktır.</p> <p>Mevcut sisteme uyumlu olacaktır.</p> | TSE VE/ VEYA CE VB. | 2 YIL. |

Eşle / imza

| | | | | |
|---|---------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| 4 | 5999270070871 | ANAHTAR,SIVA USTU,TEKLI | K-Q TSE ISO EN 9001 ve IQ Net ISO 9000 standartlarında olacaktır. TS 4915 EN 60669-1 standartlarında ve CE işaretli olacaktır. Çalışma akımı 10A(on ampere) - 16A(on altı ampere) arasında olacaktır. Çalışma volajı 220V(iki yüz yirmi volt) - 250V(iki yüz ellivolt) arasında olacaktır. Kablo bağlantıları vidalı olacaktır. Sert plastikten S/U Etanj tekli light anahtar olacaktır. Anahtar gövde rengi açık gri, açma kapama düğme ve conta rengi koyu gri renkli olacaktır. Nemli yerlerde kullanılan etanj tipi olacaktır. Koruma sınıfı IP 54(elli dört) olacaktır. Kabloyu yalnızca bastırarak montajlayabilecek mükemmel sarma özelligine sahip conta sistemi olacaktır. Kapak vidasını sökümeden bir tur döndürecek montaj ve demontaj olanağı olacaktır. Montaj ayakları sağlam olacaktır. Bağlantı vidaları ve dübeller ürün içinde olacaktır. | TSE VE/ VEY A CE VB. 2 YIL |
| 5 | 5935270364931 | PRİZ,SIVA USTU,TOPLAKLI | Sıva üstü kapaklı priz antigen tipi tekli olacaktır. Sıva üstü priz üzerinde kırılma, çatlama yamulma ve fiziki bir bozukluk olmayacağı. Sıva üstü priz renge beyaz tipi olacaktır. Sıva priz 16 A, 250V, akum taşıyabilecek özelligé sahip olacaktır. Koruma sınıfı IP54 olacaktır. Kablo bağlılık ekipmanı vidalı olacaktır. Montaj ekipmanı vidalı tipi olacaktır. | TSE VE/ VEY A CE VB. 2 YIL |
| 6 | 6150270070797 | KABLO,NYM,ANTIGRON | KABLO,NYM,ANTIGRON 3*1,5mm: Malzeme NYM tipi, 3x1,5 mm2 kesitinde olacaktır. Malzeme TSF ve VDF belgeterine sahip olacaktır. Malzeme orijinal ambalajında 100' er metrel paketler halinde olacaktır. Malzeme ezik, kopuk, yıpranmış olmayacağı. | TSE VE/ VEY A CE VB. 2 YIL |
| 7 | 614527HB35180 | KABLO 3X2,5 NYV | KABLO 3X2,5 NYV: Malzeme NYV tipi, 3x2,5 mm2 kesitinde, kablo olacaktır. Malzeme TSE ve VDE belgeterine sahip olacaktır. Malzeme 200 metre yekpare olacaktır. | TSE VE/ VEY A CE VB. 2 YIL |


Emrah UTANGAN
De.Me.
F.Ik. Teknis.


KAPTAN MTA