

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	06 Aralık 2022/ 4790-594-22/532
İşin Tanımı	13 Adet Yangın Söndürme Cihazı Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Alım komisyon kararının tebliğini müteakip; en geç **16 ARALIK 2022** tarihine kadar teslim edilecektir.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde karar tebliğ aşamasında, imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu için [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....
..... Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

594 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	421027HC58119	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	13	EA		TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)						TL

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.


(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

SIRA NO	STOK NO	MALZEME ADI	TEKNİK ÖZELLİKLER	İSTENEN BELGE VE DOKÜMANLAR	GARANTİ SÜRESİ
1	421027HC58119	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KKT 25 KG	a) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TS 1866-1 standardına uygun, kırmızı renk elektrostatik boyalı olacaktır. b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının içindeki kuru kimyevi toz TS EN 615 standartlarına uygun olacaktır. İstenildiğinde belge gösterilebilecektir. c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının içindeki kuru kimyevi toz, en az %90 oranında mono amonyum fosfat esaslı, ABC kuru kimyevi toz olacaktır. İstenildiğinde belge gösterilebilecektir. ç) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları, söndürme hortumu sağlam malzemeden imal edilmiş olup bükülerek kırılma yapmayacak (tekilli lans ve en az 4 metre hortumlu), tetik vana tertibatı, pim ve manometre (gösterge) ile komple olacaktır. d) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları doldurulabilir tipte olacaktır. e) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının gövdesinde soğuk damgalı TSE amblemi olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacaktır. f) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının gövde imalat yılı, en eski 2018 olacaktır. g) Tüm yangın söndürme cihazlarında emniyet ventili olan vana kullanılacaktır. ğ) Yangın söndürme cihazlarının çalışma sıcaklık aralığı -20 ile +60 santigrad derece arasında olacaktır. h) Yangın söndürme cihazları en az iki yıl garantili olacaktır. Onaylı garanti belgesi verilecektir."	TSE VE/VEYA CE VB.	2 YIL GARANTİ İSTENECEKTİR.

KASE/İMZA


Murat KARSLI
Hy./İs./Asb./Kd./Üçvş.
Yng./Önl./Snd. ve Kurtm./Asb.