

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	17 Aralık 2021/ 4790-15-22
İşin Tanımı	5 Kalem Radyatör Peteği Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim günüdür.

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp sözleşme yapılacağını ve yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) Alım 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (f) bendi hükmü ve ilgili tebliğlerinde belirtilen "Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" kapsamında sayıldığı için KDV ödenmeyecektir.

9) Birim Fiyat Teklif Mektubu Ekinde yürürlükteki hükümlere göre düzenlenmiş alım konusu iş ile ilgili yerli malı belgesi sunulması durumunda %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden (rakamla)..... TL.
(yazıyla)..... Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler :

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Ek-C (.....)(Yerli malı belgesi sunulması durumunda eklenecektir.)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

15 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	293027H815752	RADYATÖR PETEĞİ	5	EA	TL	TL
2	293027HD83265	PETEK,RADYATOR,4SIRA,ZİG ZAG,BKIR	6	EA	TL	TL
3	293027HD83266	PETEK,RADYATOR,5SIRA,SUP ER,BAKIR	26	EA	TL	TL
4	293027HD83267	PETEK,RADYATOR,8SIRA,SIK SİST.	2	EA	TL	TL
5	293027HD83268	PETEK,RADYATOR,4SIRA,SUP ER,BAKIR	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*

(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



TEKNİK ŞARTNAMEDE ALIM DOKÜMANINA ATIFTA BULUNULAN HUSUSLAR

S. NO	STOK NUMARASI	PARÇA NUMARASI (MADDE 2.1.7 GEREĞİ)	MALZEMENİN ADI	AÇIKLAMA (MADDE 2.1.4 GEREĞİ)	TEKNİK ŞARTNAME	VARSA RESMİ
1	293027H815752	RADYATOR PETEGI	RADYATÖR PETEĞİ	Malzeme; Cummins marka, NT855G4 model jeneratör radyatörüne uygun radyatör peteği olacaktır. Petek, anma ölçüleri 1065x920x71 mm olan, 4 sıra, süper sistem, bakır, radyatör peteği olacaktır. Petek tablası; civatalı tabla olacaktır. Civatalı tabla; mevcut radyatör üst ve alt kazanı ile kazan civata deliklerine uygun olacaktır. Petek tabla uzunluğu 99 cm ve tabla genişliği 23 cm olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
2	293027HD83265	ZZ406650645	PETEK,RADYATOR, 4SIRA,ZİGZAG,BAKIR	Malzeme; Hawk jeneratör radyatörüne uygun radyatör peteği olacaktır. Petek, anma ölçüleri 665x645x71 mm olan, 4 sıra, zigzag sistem, bakır, radyatör peteği olacaktır. Peteğin tabla uzunluğu 65 cm ve tabla genişliği 9 cm olacaktır. Petek yan sac dahil olarak imal edilmiş olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
3	293027HD83266	SR503000350	PETEK,RADYATOR, 5SIRA,SUPER,BAKIR	Malzeme; Rapier jeneratör radyatörüne uygun radyatör peteği olacaktır. Petek, anma ölçüleri 300x350x71 mm olan, 5 sıra, süper sistem, bakır, radyatör peteği olacaktır. Peteğin tabla uzunluğu 35 cm ve tabla genişliği 8,5 cm olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
4	293027HD83267	SK80119501210	PETEK,RADYATOR, 8SIRA,SIK SIST.	Malzeme; Mercedes jeneratöre uygun radyatör peteği olacaktır. Petek, anma ölçüleri 1195x1210x160 mm olan, 8 sıra, sık sistem, bakır, radyatör peteği olacaktır. Peteğin tabla uzunluğu 121 cm ve tabla genişliği 17 cm olacaktır.	TEK.H:02-74 A	Yoktur.
5	293027HD83268	SR407450675	PETEK,RADYATOR, 4SIRA,SUPER,BAKIR	Malzeme; Hyco vince uygun radyatör peteği olacaktır. Petek, anma ölçüleri 745x675x75 mm olan, 4 sıra, süper sistem, bakır, radyatör peteği olacaktır. Peteğin tabla uzunluğu 69,5 cm ve tabla genişliği 12 cm olacaktır. Tabla çıkıntısı 3,5 cm olacak ve çıkıntı pevale tarafından bulunacaktır.	TEK.H.:02-74 A	Yoktur.

NOTLAR 1:

TEK.H.:02-74 A Teknik Şartnamesi için;

Madde.2.1.2.: Alımı yapılacak malzemelerin Ana Malzemesi;

- 1'inci kalem malzemenin ana cihazı Cummins jeneratördür.
- 2'nci kalem malzemenin ana cihazı Hawk jeneratördür.
- 3'üncü kalem malzemenin ana cihazı Rapier Jeneratördür.
- 4'üncü kalem malzemenin ana cihazı Mercedes jeneratördür.
- 5'inci kalem malzemenin ana cihazı Hyco Vinçtir.

Madde 2.1.3.: Ana malzemeye ait tanıtıcı bilgi;

- 611527HA43020 stok numaralı, NT855G4 model numaralı Cummins marka 250 kVA jeneratördür.
- 6115014620292 stok numaralı, MEP-816B model Hawk jeneratördür.
- 6115996318508 stok numaralı, NAP420 model Rapier jeneratördür.
- 611527HA73460 stok numaralı, OM424 ADIN 6271 model numaralı Mercedes jeneratördür.
- 381027HA33189 stok numaralı, HYCORT135 model Hyco Araç Kurtarma vincidir.

Madde 2.1.4.: Malzeme tanıtıcı bilgisi; Yazılı açıklamalar ya da teknik bilgi paketinde belirtilen ana malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarım işlemlerinde kullanılmak maksadıyla tabloda verilen parça numarası ve stok bilgileridir.

Malzemelerin üzerinde herhangi bir kazıma ve/veya silinti izi bulunmayacaktır. Malzemelerin üzerinde bulunan yazılar ve/veya işaretler orijinal olacaktır. Malzemelerin üzerine orijinalinden hariç herhangi bir işaret, yazı yazılmayacak veya resim/işaret basılı olmayacaktır.

Madde 2.1.7.: Tanıtıcı bilgileri tabloda belirtilmiştir.

Madde 3.1.2.: Malzemenin ana malzemeye ait montajı ve ana malzemede kullanımı idare tarafından yapılacaktır.

Madde 3.1.3.: Malzemenin ana malzemeye montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.

Madde 3.1.4.: Eğitim istenmeyecektir.

Madde 3.1.5.: Alımı yapılacak malzemelere Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) istenmeyecektir.

Madde 3.1.6.: Ürün kalite belgesi veya ürün uygunluk belgesi istenmeyecektir.

Madde 3.2.2.: Tahribatlı muayene istenmeyecektir.

Madde 3.2.3.: Alım esas numunesi tutulmayacaktır. Ancak istekli firmalar, Elektrojen ve İş makinaları Atölyelerinde jeneratör/İş makinası ya da numune üzerinden radyatörleri inceleyebilecek/görebilecektir. İstekli firmalar, radyatör detay ölçülerini (civatalı tabla ve delik ölçüleri gibi) numune üzerinden kendileri alacaklardır.

Madde 3.3.1.: Malzemeler dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde ve ambalajlı teslim edilecektir. Ambalaj üzerine yüklenici firma bilgileri ile malzeme adı, stok, parça numarası ve ambalajdaki miktar bilgilerini içeren bir etiket yapıştırılacaktır. Ancak yüklenici tarafından yapıştırılan etiket, ürünün orijinal üreticisine ait etiket, yazı ve bilgiler üzerine yapıştırılmayacaktır.

Madde 4.3.: Malzemeler fiziksel muayene tabi tutulacak olup; Fiziksel Muayene; alım miktarına göre rastgele seçilecek ve muayene edilecek numune miktarları aşağıdaki çizelgede (Çizelge-1) verilmiştir.

Madde 5.1.5. Alımı yapılacak malzemelere fonksiyon muayenesi yapılacak olup, malzemelerden rastgele seçilecek birer adedi ana ünite üzerine montajı yapılarak teknik şartnamenin 3.2.1. maddesine göre fonksiyon testine tabi tutulacak olup görevini yerine getirip getirmeyeceğine bakılacaktır. Fonksiyon testi yapılmayacak olan diğer malzemeler için ise yüklenici firma teknik özelliklerini yerine getireceğini belirten yazılı taahhüt verecektir.

NOTLAR 2:

1. Muadil Malzeme: Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.

2. Alımı yapılacak malzemelere bir (1) yıl garanti istenecektir.

Çizelge-1 Fiziksel Muayene için Numune Alma Çizelgesi;

Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü	Numune Miktarı
1-4 (Bir-Dört) arasında	1
5-50 (Beş-Elili) arasında	3
51-200 (Elli bir - iki yüz) arasında	8
201-500 (İkiyüz bir -Beş yüz) arasında	10
501-1000 (Beşyüz bir-bin) arasında	15
1001 (Bin bir) ve daha çok	20

.... / / 2021

Hakan ATEŞOĞLU
Makina Yüksek Mühendisi