

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

2'NCİ HBF MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

KAYSERİ

..... / /

Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası	30 Kasım 2022/ 4790-582-22
İşin Tanımı	1 Kalem Su Yumuşatma Ünitesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi ise)	
Vergi Kimlik Numarası	
Tebliğat adresi	
Telefon ve faks numarası	
e-posta adresi	

1) Yukarıda Alım Onay Belgesi Tarih ve Numarası ve İşin Tanımı yer alan Alıma ilişkin Alım Dokümanını oluşturan tüm belgeler ile sözleşme tasarısı tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş, kaşelenip imzalanarak teklifimizin ekinde sunulmuştur. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere Alım Dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) Teklifimiz 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci madde hükümleri kapsamında olmadığımızı beyan ve taahhüt ediyoruz.

4) Alım konusu mal/mallar için teslim süresi Alım komisyon kararının tebliğini müteakip; en geç **10 (ON) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.**

5) Alım konusu mal/malların idarenizce belirtilen teslim yerlerine nakliyesi, taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi, indirme/bindirme işleri ile sigorta vb. giderler firmamız tarafından karşılanacaktır. İdarenizden personel, ekipman ve araç/gereç talebinde bulunulmayacaktır.

6) Bu alım için alım komisyonu kararı alınıp yürürlükteki oranlarda damga vergisi tarafımızdan yatırılacağını kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

7) Bu alımın uhdemizde kalması halinde karar tebliğ aşamasında, imzalamaya yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini veya imza beyannamesi ile varsa vekaletname ve vekilin imza beyannamesinin asıl nüshalarının veya aslı idarece onaylanmış suretlerinin idarenize teslim edeceğimizi beyan ediyoruz.

8) İdare tarafından KDV Ödenecektir

9) Yerli Malına fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

10) Fiyat değerlendirilmesinin en düşük toplam bedel üzerinden yapılacağından bütün kalemlere teklif verilmesi gerektiğini, aksi takdirde teklifimizin geçersiz sayılacağını kabul ediyoruz.

11) Firmamızın Kamu İhale Kurumunun yasaklı listesinde olması durumunda teklifimizin değerlendirme dışı bırakılacağını kabul ediyoruz.

12) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

13) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.

14) İhale konusu için [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakamla).....T.L.(yazıyla).....
.....Türk Lirası bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Ekler _____:

Ek-A (Birim fiyat teklif cetveli)

Ek-B (Alım dokümanının kaşeli imzalı sureti)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza

582 NUMARALI ONAY BELGESİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S/N	STOK NUMARASI	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	D/B	TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*	TUTARI (PARA BİRİMİ BELİRTİLECEK) (1)*
1	4610270558538	SU YUMUŞATMA ÜNİTESİ	1	EA	TL	TL
Toplam Tutar (K.D.V. Hariç)					TL	

* EA:ADET

Adı-SOYADI / Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza (2)*


(1)* Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

(2)* Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.



SU YUMUŞATMA CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Tank boyutları 10"x54" olacak.
- 2- Tank malzemesi FRP(Fiberglass takviyeli polipropilen) olacak.
- 3- Giriş çıkış bağlantı çapı 1" olacak.
- 4- Drenaj hattı çapı 3/4" olacak.
- 5- Tuz emiş hattı çapı 3/8" olacak.
- 6- Mineral tipi Katyonik Su Yumuşatma reçinesi.
- 7- ISO9001 Belgeli olacak.
- 8- İyon değiştirme kapasitesi 6000 lt/fr olacak.
- 9- Mineral miktarı 50 lt olacak.
- 10- Tuz tankı miktarı 1 adet olacak.
- 11- Tuz tankı malzemesi PE,Tuz tüketimi 15 kg/rejenerasyon olacak.
- 12- Ters yıkama materyali Kaya Tuzu ve Su ile,Ters yıkama 120 dakika ,Ters yıkama periyodu Zaman kontrollü olacak.
- 13- Tank içi dağıtım yapısı Suyu medyaya tam olarak dağıtmak ve filtrelenmiş suyu tankın altından toplama için kullanılır olacak.
- 14- Alt dağıtım yapısı Difüzör,Tank içi dağıtım yapısı malzemesi Sert PVC olacak.
- 15- Çalışma basıncı 2-8 bar,Basınç kaybı0,5-1 bar olacak.
- 16- Çalışma sıcaklığı 5-50 derece olacak.
- 17- Güç kaynağı 220 v 50 Hz olacak.



Necmettin ARSLAN

İşçi 04013

İşçi Tbl.Ks.Şf.



Fatih AKBAŞ

Hv.İs.Astsb.Kd.Bçvş.

İşçi Tbl.Ks.Amiri