

PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ

S. NO.	EKİPMAN ADI	YAPILACAK İŞ	MİKTAR	YAPILACAK HİZMET
1	İSTİF ARACI	Kaldırma ve İletme Ekipmanları	13 adet	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterlerine göre yapılacaktır.
2	VİNÇ		6 adet	
3	TEKERLİ PLATFORM (YÜKSELTİLEBİLİR SEYYAR İŞ PLATFORMU MANLİFT)		4 adet	
4	CARASKAL		7 adet	
5	TRANSPALET		35 adet	
6	AKÜLÜ TRANSPALET (İSTİF MAKİNESİ)		7 adet	
7	İSTİF MAKİNESİ		2 adet	
8	MAKASLI PLATFORM		1 adet	
9	GARAJ KRİKOSU		5 adet	
10	ZİNCİR SAPAN		7 adet	
11	BEZ SAPAN		5 adet	
12	Mutfak davlumbaz söndürme sistemleri	Mutfak davlumbaz söndürme sistemleri	2 Adet	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
13	Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol	Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol	11 adet	Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
14	Seksiyonel Kapı Kontrol	Seksiyonel Kapı Kontrol	9 Adet	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Tablo-5: Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterlerine göre yapılacaktır.Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ

S. NO.	EKİPMAN ADI	YAPILACAK İŞ	MİKTAR	YAPILACAK HİZMET
15	ZİMPARA TAŞI TEZGAHI	Takım Tezgahı Kontrol	23 adet	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Tablo-4: Tezgâhların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterlerine göre yapılacaktır.
16	MATKAP		28 adet	
17	HAVALI PRES TEZGAHI		4 adet	
18	HİDROLİK PRES TEZGAHI		3 adet	
19	EKSANTRİK PRES TEZGAHI		2 adet	
20	UNIVERSAL FREZE TEZGAHI		12 adet	
21	ALET BİLEME MAK.		3 adet	
22	GİYOTİN MAKAS		2 adet	
23	DEKOPAJ TESTERE		1 adet	
24	CNC YAY TAŞLAMA		1 adet	
25	METAL PLANYA TEZGAHI		1 adet	
26	UNIVERSAL TORNA TEZGAHI		9 adet	
27	RADYAL MATKAP		4 adet	
28	CNC YAY SARMA		2 adet	
29	YAY SARMA		1 adet	
30	POLİSAJ TORNA TEZGAHI		1 adet	
31	POLİSAJ ZİMPARA TEZGAHI		3 adet	
32	KILAVUZ ÇEKME MAK.		1 adet	
33	ŞERİT TESTERE		4 adet	
34	OTOMAT TESTERE		2 adet	
35	YÜZEY TAŞLAMA TEZGAHI		2 adet	
36	TESTERE MAK.		1 adet	
37	SİLİNDİR TAŞLAMA		1 adet	

PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ

S. NO.	EKİPMAN ADI	YAPILACAK İŞ	MİKTAR	YAPILACAK HİZMET
38	SİLİNDİR TAŞLAMA	Takım Tezgahı Kontrol	1 adet	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Tablo-4: Tezgâhların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterlerine göre yapılacaktır.
39	FREZE TEZGAHI		3 adet	
40	VARGEL TEZGAHI		1 adet	
41	DALMA EROZYON TEZGAHI		1 adet	
42	CNC KAYAR OTOMAT TORNA		1 adet	
43	CNC YATAY TORNA		1 adet	
44	CNC TORNA TEZGAHI		3 adet	
45	CNC DİK İŞLEME TEZGAHI		5 adet	
46	CNC TEL EROZYON TEZGAHI		2 adet	
47	OTOMAT TORNA TEZGAHI		2 adet	
48	ABKANT MAK.		2 adet	
49	HİDROLİK SİLİNDİR SAC BÜKME		1 adet	
50	HİDROLİK GİYOTİN MAKAS		1 adet	
51	DAİRE TESTERE		6 adet	
52	KOMBİNE MAKAS MAK.		1 adet	
53	ŞAHMERDAN TEZGAHI		1 adet	
54	KAVİS VERME MAK.		1 adet	
55	BORU BÜKME MAK.		1 adet	
56	HİDROLİK BORU BÜKME MAK.		1 adet	
57	SİLİNDİR SAC BÜKME		1 adet	
58	CNC LAZER KESİM		1 adet	
59	LAZER MARKALAMA		1 adet	
60	KESİM MAKİNESİ		2 adet	

PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ

S. NO.	EKİPMAN ADI	YAPILACAK İŞ	MİKTAR	YAPILACAK HİZMET
61	SAC BOY KESME KOL BAREL DELİK DELME MAK.	Takım Tezgahı Kontrol	1 adet	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Tablo-4: Tezgâhların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterlerine göre yapılacaktır.
62	ÇITA KESİM MAK.		1 adet	
63	PVC PROFİL İŞLEM VE KESİM MAK.		1 adet	
64	PLASTİK ENJEKSİYON PRESİ		4 adet	
65	HİDROLİK LASTİK PRESİ		2 adet	
66	LASTİK GİYOTİN MAKAS		2 adet	
67	METAL KESME MAK.		1 adet	
68	POLİSAJ TEZGAHI		1 adet	
69	AĞAÇ ZIMPARA TEZGAHI		1 adet	
70	ŞARKÜLLÜ FREZE TEZGAHI		1 adet	
71	DELİK AÇMA MAK.		1 adet	
72	KAPLAMA PRESİ		1 adet	
73	DAİRE BAŞ KESME MAK.		1 adet	
74	PLANYA TEZGAHI		1 adet	
75	BAŞ KESME DAİRE TESTERE		1 adet	
76	BAŞ KESME DAİRE TESTERE		1 adet	
77	KALINLIK TEZGAHI		1 adet	
78	Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi Periyodik Kontrol	Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi Periyodik Kontrol	359 Adet	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterlerine göre yapılacaktır. Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ

S. NO.	EKİPMAN ADI	YAPILACAK İŞ	MİKTAR	YAPILACAK HİZMET
79	Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol	Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol	3 adet	İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterlerine göre yapılacaktır. Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
80	Yangın Dolap Sistemi Periyodik Kontrol Raporu	Yangın Dolap Sistemi Periyodik Kontrol Raporu	86 adet	Projede belirtilen kriterlere ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
81	Yangın söndürme sistemleri, (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, hidrant sistemi ve benzeri	Yangın söndürme sistemleri, (yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, hidrant sistemi ve benzeri	71 adet	Projede belirtilen kriterlere ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
82	Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı	Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı	30 Adet Bina ve Tesis.	21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır. 12 Ay
83	Yıldırımdan korunma tesisatı	Yıldırımdan korunma tesisatı	16 adet aktif paratoner	TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay
84	Yıldırımdan korunma tesisatı	Yıldırımdan korunma tesisatı	9 adet faraday kafes	TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay
85	Transformatör	Transformatör	2000 KVA 1 Adet	İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.12 Ay
86	Transformatör	Transformatör	1000 KVA 4 Adet	İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır. 12 Ay
87	Jeneratör	Jeneratör	1000 KVA 1 Adet	TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay

PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ

S. NO.	EKİPMAN ADI	YAPILACAK İŞ	MİKTAR	YAPILACAK HİZMET
88	Jeneratör	Jeneratör	650 KVA 1 Adet	TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay
89	Jeneratör	Jeneratör	500 KVA 3 Adet	TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay
90	Jeneratör	Jeneratör	250 KVA 1 Adet	TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay
91	Jeneratör	Jeneratör	190 KVA 1 Adet	TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay
92	Yangın algılama ve uyarı sistemleri	Yangın algılama ve uyarı sistemleri	7 Adet	Projede belirtilen kriterlere ve TSE CEN/TS 54-14 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. 12 Ay
93	Mutfak davlumbaz söndürme sistemleri	Mutfak davlumbaz söndürme sistemleri	2 Adet	Projede belirtilen kriterlere ve Binaların Yangından KorunmasıHakkında Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilir. 12 Ay
94	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	6000 LT 1 Adet	Basınç Testi 12 Ay
95	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	1000 LT 2 Adet	Basınç Testi 12 Ay
96	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	500 LT 4 Adet	Basınç Testi 12 Ay
97	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	300 LT 5 Adet	Basınç Testi 12 Ay
98	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	250 LT 1 Adet	Basınç Testi 12 Ay
99	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	200 LT 1 Adet	Basınç Testi 12 Ay
100	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	150 LT 1 Adet	Basınç Testi 12 Ay

PERİYODİK KONTROLE TABİ İŞ EKİPMANLARI LİSTESİ

S. NO.	EKİPMAN ADI	YAPILACAK İŞ	MİKTAR	YAPILACAK HİZMET
101	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	100 LT 1 Adet	Basınç Testi 12 Ay
102	Hava Kompresörü	Hava Kompresörü	50 LT 1 Adet	Basınç Testi 12 Ay
103	Boylar Tankı	Boylar Tankı	2000 LT 5 Adet	Basınç Testi 12 Ay
104	Kalorifer Kazanı	Kalorifer Kazanı	2.200.000 KCAL/H 3 Adet	Basınç Testi 12 Ay
105	Buhar Kazanı	Buhar Kazanı	2.205.000 KCAL/H 2 Adet	Basınç Testi 12 Ay
106	Buhar Jeneratörü	Buhar Jeneratörü	840.000 Kcal/H 1 Adet	Basınç Testi 12 Ay
107	Genleşme Tankı	Genleşme Tankı	3000 LT 3 Adet	Basınç Testi 12 Ay
108	LPG Tankı	LPG Tankı	3000 LT 1 Adet	Sızdırmazlık Testi, topraklama ölçüm ve kontrolleri 12 Ay
109	LPG Tankı	LPG Tankı	5000 LT 1 Adet	Sızdırmazlık Testi, topraklama ölçüm ve kontrolleri 12 Ay