

SİBMB-044 NUMARALI “SİSTEM/TEZGAH/CİHAZ/DONANIM BAKIM ONARIM VE AYARLANMASI HİZMET ALIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİNDE İHALE DOKÜMANINA ATIFTA BULUNAN HUSUSLARA İLİŞKİN TEKNİK GÖRÜŞLER”

1. Madde 3.1.1.

Hizmet kapsamında yapılacak iş; AKSAZ’da bulunan 2 adet jeneratörün paralel çalışma ve yük paylaşımı arızasının giderilerek faal halde teslim edilmesidir. AKSAZ’da mevcut 2 adet jeneratörün sorunsuz bir şekilde paralel çalışarak otomatik yük paylaşımı yapabilmesi için gerekli her türlü cihaz/donanım/malzeme ve işçilik yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Teklif öncesi yüklenici tarafından jeneratörler gemide görülerek onarım için ihtiyaç duyulan bilgiler alınacaktır. Gemide inceleme yapıldığına dair, idare onaylı belge, **teklif aşamasında** teslim edilecektir.

İdarede mevcut jeneratör elektrik resimleri, onarım kapsamında yapılan değişiklikleri içerecek şekilde revize edilerek idareye teslim edilecektir.

Hizmet kapsamında kullanılan tüm ürünlerin teknik dokümanları (teknik broşür, ve/veya var ise işletme, bakım/onarım talimatı vb.) idareye teslim edilecektir.

Hizmet kapsamında ihtiyaç duyulacak şalt malzemeler mevcut makine başı paneline koyulacak, panelde yer olmaması durumunda ilave pano yüklenici tarafından temin edilecektir.

Jeneratörlerin paralel çalışarak otomatik yük paylaşımı yapabilmesi işleminin gerçekleştirilememesi halinde, jeneratörler en az eski fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde teslim edilecektir.

Hizmet İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecek olup; Çalıştırılacak teknik personel ile ilgili İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Amirliğinin İş Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve standartlar kapsamında talep edeceği belgelerin sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde yüklenici tarafından İşyeri Sağlığı Ve İş Güvenliği Birimi Amirliğine teslim edilecektir. Yüklenici, teklif aşamasında talep edilecek belgelerin kapsamını öğrenmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Amirliğine müracaat etmekle yükümlüdür.

2. Madde 3.1.5.

Bu madde dikkate alınmayacaktır.

3. Madde 3.1.6.

Hizmet kapsamında ihtiyaç duyulacak yedek parça ve sarf malzeme temini ve yerine montajı yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

4. Madde 3.1.8.

Bahse konu hizmet bir defalık yerine getirilecektir.

5. Madde 3.2.5.2.

Bu madde dikkate alınmayacaktır.

6. Madde 3.2.5.5.

Hizmet alımına konu olan cihaza, gerekli görülmesi durumunda, idarenin onayı alınarak mevcut yazılımdan daha üst bir versiyon yazılım yüklenebilecektir.

7. **Madde 3.2.6.3.**

Yüklenici hizmet alımı kapsamında jeneratörler üzerinde arızalı parça tespit etmesi halinde İdareye bildirecektir.

8. **Madde 3.3.1.**

Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili Başmühendisliğimizin görüşü bulunmamaktadır.


Egemen GÜLER
Müh.Alb.
Dzyn.Başmüh.


Duygu HAMUTCU
Müh.De.Me.
Elk.Dzyn.Ş.Md.V.


Tülay ÖZEL
Müh.De.Me.
Elk.Müh.