

“ŞARTNAMESİ” DE YER ALAN İDARİ ŞARTNAME ATIFLARI

1. Teknik Şartname madde 3.1.1.'de belirtilen satın alınacak sistemin tipi ve/veya malzemenin adı ve miktarı ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Lahikada projeleri verilen Marangoz ve Yelken Atölyesine yangın algılama ve ihbar sistemi kurulacaktır.

3.2.1. Tip-1 Sistem

3.2.1.1 Konvansiyonel Tip Yangın Algılama ve İhbar Paneli

3.2.1.3 Konvansiyonel Tip Optik Duman Dedektörü

3.2.1.5 Konvansiyonel Tip Sabit Sıcaklık Dedektörü

3.2.1.10 Konvansiyonel Tip Flaşörlü Siren

3.2.1.11 Konvansiyonel Tip Yangın Alarm Butonu

3.2.1.14 Telefon Arama Modülü

3.2.3.3 Akü

3.2.3.4 Kablo Kanalı

3.2.3.6 Yangın Tesisatı Kablosu

2. Teknik Şartname madde 3.1.2.'de belirtilen sistem oluşturmaksızın ayrı ayrı satın alınan her bir malzemenin belirtilen envanterde mevcut sistem ve sistemi oluşturan malzemelerle uyumlu olması ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Lahikalarda verilen projelerde tüm malzemeler ve miktarları gösterilmiş olup, sistemi oluşturan malzemeler uyumlu olacaktır.

3. Teknik Şartname madde 3.1. 3.'de belirtilen projelendirme ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

İşin tamamlanmasını müteakip as-built projeler **3 (üç)** adet teslim edilecektir.

4. Teknik Şartname madde 3.1.5.'de belirtilen sistemin bilgisayar tarafın izlenmesi ve/veya kontrolü ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Sistem bilgisayar tarafından izlenip, kontrol edilmesine ihtiyaç yoktur.

5. Teknik Şartname madde 3.1.7.'de belirtilen sistem ve/veya malzeme ile birlikte kullanım, bakım, onarım ve yedek parça bilgilerini içeren doküman verilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Sisteme ait kullanım, bakım, onarım ve yedek parça dokümanları **2 (iki)** takım teslim edilecektir. Panelin yanına PVC kaplamalı kullanma talimatı asılacaktır.

6. Teknik Şartname madde 3.1.8.'de belirtilen eğitim ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

İdare tarafından belirlenecek sayıda personele yerinde kullanıma yönelik eğitim verilecektir. Eğitim tamamlama belgesi düzenlenerek eğitim sonunda Kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

7. Teknik Şartname madde 3.1.9.'de belirtilen kalite güvence ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Üretici ve/veya tedarikçi firma Kalite yönetim belgesi olarak, varsa AQAP belgesini veya Uluslar arası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış kalite belgesini veya ISO 9000 serisi

Sayı : 73401242-934.02-444315

30 Temmuz 2020

veya Uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren kalite kontrol raporu/deney raporu/uygunluk belgesini ibraz edecektir.

Yüklenicinin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır.

8. Teknik şartname madde 3.2.1.1.2'de belirtilen yangın bölgesi sayısı ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Lahikada verilen projelerde gösterildiği gibi olacaktır.

9. Teknik şartname madde 3.2.1.1.21'de belirtilen tekrarlayıcı panel bağlantısı yapılabilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Tekrarlayıcı panel bağlantısı yapılabilecek özellikte olmasına ihtiyaç yoktur.

10. Teknik şartname madde 3.2.1.10.5'de belirtilen flaşörlü sirenin bina dışında kullanılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Lahikada verilen projelerde gösterildiği gibi atölye binası dışında da flaşörlü siren olacaktır.

11. Teknik şartname madde 3.2.1.11.4'de belirtilen yangın alarm butonu rengi ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Yangın alarm butonu rengi kırmızı olacaktır.

12. Teknik şartname madde 3.2.1.11.8'de belirtilen yangın alarm butonunun bina dışında kullanılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Yangın alarm butonu bina dışında kullanılmayacaktır.

13. Teknik şartname madde 3.2.1.14.1'de belirtilen telefon arama modülü anma gerilimi ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Telefon arama modülü 12 (on iki) VDC olacaktır.

14. Teknik şartname madde 3.2.3.3.2'de belirtilen akülerin anma gerilimi ve kapasitesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Aküler her ihbar paneli için 2 (iki) adet 12V 7AH olacaktır.

15. Teknik şartname madde 3.2.3.4.3'de belirtilen kablo kanalı rengi ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Beyaz renk olacaktır.

16. Teknik şartname madde 3.2.3.4.4'de belirtilen kablo kanalı anma ölçüleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Kablo kanalları kablunun geçebileceği yeterli ölçüde olacaktır.

17. Teknik şartname madde 3.2.3.6.1'de belirtilen kablo kesiti ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

2x2x0,80+0,80 JH(ST) H FE 180 yangın alarm sistemi kablosu kullanılacaktır.

2x1.5 mm2 N2XH FE 180 flaşörlü siren için kullanılacaktır.

Sayı : 73401242-934.02-444315

30 Temmuz 2020

yüklenici sorumluluğundadır. Panel besleme kablosu en az 3x2,5 mm² NYY kablo olacaktır.

- 18.** Teknik şartname madde 3.2.3.6.7'de belirtilen kablo dış kılıf rengi ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

RAL 3000 Kırmızı veya RAL 2003 Turuncu renkte olacaktır.

- 19.** Teknik şartname madde 3.3'de belirtilen ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Malzemeler, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır. Parça numaraları ve isimlerine göre etiketlenmiş olacaktır. İrsaliyeleri kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

(İMZALI)
Sevim BEEL
Elk.Müh.

(İMZALI)
M.Göksel KAVAS
Müh.Yb.
Plan Keşif Amiri

ONAY
29/07/2020

(İMZALI)
Metin ÖZAY
Deniz Albay
Bayındırlık Müdürü